

A + D Projekta, s.r.o.
Pod Orešinou 226/2
949 11 Nitra**ODBORNÉ STANOVISKO
k projektovej dokumentácii stavby
č. 4629/4/2018**

Na základe Vašej žiadosti zn. 036P – 2018 zo dňa 26.07.2018 prijatej dňa 26.07.2018 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: Banská Bystrica OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Investor: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava

Zodpovedný projektant: Ing. arch. I. Potančok, A + D Projekta, s.r.o., Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra

Umiestnenie stavby: Banská Bystrica, Skuteckého 19, p.č. 363/2

1. Predložená dokumentácia a doklady:
 - 1.1 Sprievodná správa a súhrnná technická správa
 - 1.2 01 Situácia – súčasný stav
 - 1.3 02 Situácia – návrh
 - 1.4 Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti stavby
 - 1.5 SO 01.1 Budova OÚ Banská Bystrica – oprávnené práce:
 - SO 01.1 a, b, c, d1 Architektúra a stavebná časť, statika
 - SO 01.1 d2 Zdravotechnika
 - SO 01.1 d3 Elektroinštalácia a bleskozvod
 - SO 01.1 d4 Ústredné vykurovanie, plynoinštalácia
 - 1.6 SO 01.2 Budova OÚ Banská Bystrica – neoprávnené práce:
 - SO 01.2.1 Architektúra a stavebná časť
 - SO 01.2.3 Dažďová kanalizácia
 - 1.7 Protipožiarna bezpečnosť stavieb:
 - technická správa (zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom)
 - plynová kotolňa
2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

- 2.1 V predloženej projektovej dokumentácii časť Plynoinštalácia je riešené umiestnenie spotrebičov podľa nesprávneho predpisu – rozpor s TPP 704 01. (PZ)

Pripomienky a upozornenia:

- 2.2 Rampa pre imobilné osoby – odporúča sa vybudovať držadlo aj do výšky 750 mm v súlade s prílohou bod 1.3.1 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 2.3 Vo výkrese č. ÚV-08 nie je riešený odvod kondenzu z kotla do kanalizácie. (TZ)
- 2.4 Napojenie expanzného potrubia k zdroju tepla nespĺňa podmienky STN EN 12 828+A1:2014 čl. 4.6.2.4. (Prednostne sa inštaluje do vratného potrubia pred uzatváraciu armatúru). (TZ)
- 2.5 Umiestnenie poistného ventilu na zdroji tepla nespĺňa podmienky STN EN 12 828+A1:2014 čl. 4.6.2.2. (TZ)
- 2.6 Do technickej správy doplniť aj zabezpečovacie zariadenie prekročenia max. prevádzkovej teploty – STN EN 12 828+A1:2014 čl. 4.6.2.1. (TZ)

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – plynového zariadenia je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – tlakovom zariadení – expanzná nádoba V – 140 l vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia – expanzná nádoba V – 140 l zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia kotolne je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Technické zariadenie - tlakové zariadenie – expanzná tlaková nádoba V – 140 l je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

V Nitre, dňa 07.08.2018



za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Roman Mihálik
poverený riadením pracoviska

Kópia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia riadenia ľudských zdrojov,
odbor riadenia služobného pomeru – inšpekcie práce, Pribinova 2,
812 72 Bratislava

Vybavuje: Ing. Zuzana Ivančíková – STA, Ing. Ingrid Mistríková – STA, Ing. Ľubomír Kišev – EZ,
Ing. Tibor Dobsony – PZ, Ing. Anton Mikulášik – TZ