



Všetci zájemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO1-2022/003620-004

Vybavuje

Mgr. Magdaléna Janteková

Bratislava

14.04.2022

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky Dunajská Streda OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu, uverejnené vo vestníku ÚVO č 79/2022 z 29.03.2022 pod číslom 17759– MSP a EÚ 2022/S 061-159324 z 28.3.2022, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

dobrý deň,

vo výpise zámočnických prvkov sa nachádzajú nové okenné mreže so špecifikáciou: "OKENNÁ MREŽA EXTERIÉROVÁ, KOTVENÁ DO FASÁDY - OSTENIA OKNA, NEREZ, KRUHOVÝ PRIEREZ TYČÍ". mreže majú byť celonerezové? alebo len kotvenie? z akých profilov? vzdialenosti medzi tyčami? prosím Vás o presnú vyšpecifikáciu okenných mreží.

Odpoveď na otázku č.1:

Mreže budú ocenené ako oceľové vrátane povrchovej úpravy, kotvené do obvodového múru chemickými kotvami. Mreža bude zhotovená z guľatiny Ø 12 mm, orámovaná pásovinou : guľatina 12 mm, pásovina 30/5 mm, - vzdialenosť zvislých oceľových guľatín 100 mm. Mreže proti rozťahnutiu budú vystužené vodorovne guľatinou Ø 12 mm v počte podľa nákresov vo výpise zámočnických výrobkov (výkres č. 28). Povrchová úprava mreží - 1 x základný náter, 2 x vrchný syntetický náter.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR