

Technická správa **popis prác pre fasádu ventilovanú a prevetrávanú**

Obklady fasád:

Hmota vstupnej časti budovy a dva vysoké piliere pôdorysného tvaru H , rovnako i sokle a parapety bazénových hál budú obložené fasádnym veľkoplošným keramickým obkladom a to v dvoch variantoch a dvoch farebných odtieňoch:

1/ Fasádný ventilovaný veľkoplošný lepený keramický obklad.*

2/ Fasádný ventilovaný veľkoplošný lepený keramický obklad *

3/ **Prevetrávaný fasádný veľkoplošný keramický obklad** s viditeľnými spojmi, farebný odtieň / hnedá / formát 600 x 600 x 8mm, špáry v obklade šírky 8mm, váha obkladu do 18kg /m² + fasádný rohový AL profil , š.8mm, upraviť na farebný odtieň / hnedá / + podkladná AL konštrukcia – vertikálny hliníkový rošt kladený vo vertikálnych moduloch po 600mm ,univerzálne nerezové kotvy + spojovací materiál / vid'. časť statické posúdenie /- pozri skladbu fasády F1a až F1n.Takto sú obložené znížené stropy v suteréne č.m.0.42 závetrie - vstup a č.m. 0.43 prístrešok na TKO

4/ **Prevetrávaný fasádný veľkoplošný keramický obklad** s viditeľnými spojmi, farebný odtieň / broskyňová / formát 600 x 600 x 8mm, špáry v obklade šírky 8mm, váha obkladu do 18kg /m² + fasádný rohový AL profil , š.8mm, upraviť na farebný odtieň / broskyňová / + podkladná AL konštrukcia – vertikálny hliníkový rošt kladený vo vertikálnych moduloch po 600mm / nivelizovať rošt/ + univerzálne nerezové kotvy + spojovací materiál / vid'. časť statické posúdenie /- pozri skladbu fasády F1a až F1n. Takisto je obložený aj znížený strop v závetrí č.m.1.01 na 1.N.P.

5/ **Fasádne rohové AL profily**, obklady vo všetkých nárožiach objektu sú doplnené fasádnymi rohovými prvkami RP1, RP2 a RP3:

RP1 - fasádný rohový AL profil, š.8mm, upraviť na farebný odtieň obkladu / broskyňová /

RP2 - fasádný rohový AL profil , upraviť na farebný odtieň obkladu / hnedá /

RP3 - fasádný rohový AL profil, upraviť na farebný odtieň obkladu / broskyňová /

V niektorých prípadoch je tento keramický obklad kombinovaný s oplechovaním a to napr. atika vstupnej časti do objektu , železobetónová rámová konštrukcia tvaru „L“ nad vstupom, ktorá je zhora oplechovaná, žb stĺpy tvaru „H“ nesúce strechu bazénovej haly pre 25m bazén, ktoré sú zhora ukončené oplechovaním.

Fasádný veľkoplošný keramický obklad je fasádný obklad **glazovaný, fotokatalitický - samočistiaci obklad s antigrafitovou povrchovou úpravou** túto jeho vlastnosť je nutné dodržať. Generálny dodávateľ stavby je povinný po zameraní stavebných otvorov a fasád spracovať v spolupráci s projektantom na veľkoplošný fasádný keramický obklad výrobnú

dielenskú dokumentáciu a kladačské výkresy v súlade so stavebno - architektonickým riešením – vid'. výkresová časť.

POZNÁMKA:

Generálny dodávateľ stavby alebo jeho subdodávateľ musí byť zaškolený v tomto systéme a musí predložiť referenciu, že realizoval takýto typ obkladu v rozsahu nad 500 m²!

Verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalent materiálov po predložení ekvivalentných materiálov, bude žiadať o predloženie technických listov. !!

*označený popis položiek 1 a 2 (čiže V1 a V2 ventilovaná fasáda sa zmení na P1 a P2 prevetrávaná fasáda) žltou farbou sa zmenila na prevetrávanú fasádu s keramickým veľkoplošným obkladom