

Kruhové mólo v Trnave (II.)

Vysvetlenie č. 1

Otázka:

v PD SO 01 Drevená pevná lávka, v.č.02 architektúra , v tabuľke výkazu rezaiva chýbajú položky P1,P2, žiadame doplniť výpis - vo výkaze výmer je odvolávka na výpis.

Odpoveď č. 1: vo výkrese sú rozmery, pričom dĺžka drevených prvkov P1 a P2 je variabilná a preto je len sumárny objem. Viď obrázky.

VÝKAZ REZIVA:

POL.	NÁZOV	ŠÍRKA (m)	VÝŠKA (m)	DĹŽKA (m)	POČET KS	OBJEM (m ³)
1	DREVENÁ LATA	0,050	0,040	VAR.		0,199
2	DREVENÁ LATA	0,050	0,075	VAR.		0,660
3	DREVENÁ DOSKA	0,025	0,250	VAR.		0,734
4	DREVENÁ DOSKA - DOREZ	0,025	0,250	0,230	2	0,003
5	VZPERA DREV. HRANOL	0,080	0,200	0,180	120	0,346
6	VZPERA DREV. HRANOL	0,080	0,200	0,165	120	0,317
7	VZPERA DREV. HRANOL	0,080	0,140	0,275	120	0,370
G3	GULATINA	DN 0,047	0,125		2100	0,455
G1	GULATINA	DN 0,060	2,625		144	1,067
G2	GULATINA	DN 0,060	2,125		156	0,937
SPOLU						5,088
+REZERVA 15%						5,851

