

Všetkým

Vysvetlenie SP č. 3 (na žiadosť č. 4, 5)

Obec Hencovce ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska : „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hencovce“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 79/2022 pod číslom 17817-WYP zo dňa 29.03.2022 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie č.4

Žiadame VO o vysvetlenie.

Prosíme VO o vyjadrenie k časti- SO 15629, položka č. 99 - Fotovoltaický polykryštalický strešný panel 345 Wp, nakoľko máme znalosť, že sa dané panely s daným výkonom nevyrábajú. Prosíme Vás o zmenu vo VV s FV panelom ktorý je na trhu (určenie presného typu) a taktiež o zmenu a prepočet množstva samostatných panelov ako aj podružným nevyhnutných komponentov a taktiež o zaslanie blokovej schémy zapojenia.

Zároveň Vás žiadame, aj o predĺženie lehoty predkladania ponúk, nakoľko dané vysvetlenie má veľký vplyv na určenie ceny ponuky.

Odpoveď

Z dôvodu, že panely s daným výkonom sa nevyrábajú verejný obstarávateľ upravil Výkaz výmer Podkladom pre spracovanie ponuky je Príloha č. 5-2 Výkaz výmer (Aktualizácia 24.05.2022), kde časť ELI tvorí samostatný súbor. V súvislosti so zmenou dochádza k úprave PHZ na 317 045,78 EUR bez DPH

Žiadosť o vysvetlenie č.5

Žiadame VO o bližšiu špecifikáciu položky.

Úpravňa vody pre kotolne s výk. nad 45 kW, vrátane filtra mech.nečistôt, testera tvrdosti vody a regeneračnej soli vo VV UK strojovňa.

Odpoveď

Vo výkresoch je špecifikovaná úpravňa vody napr. Aquaset 500 N (alebo ekvivalent)

OZNAM

V nadväznosti na Vysvetlenie SP č. 3 verejný obstarávateľ upravil aj rozpočet diela a aktualizoval PHZ vo výzve na predkladanie ponúk aj v **Súťažné podklady (Aktualizácia 24.05.2022)**z pôvodnej výšky 315 594,54 EUR bez DPH na **317 045,78 EUR bez DPH**

Verejný obstarávateľ dňa 24.05.2022 zverejnil vo svojom profile a v josephine aktualizovanú prílohu, v ktorej zapracoval zmeny uvedené v súlade s týmto vysvetlením. **V zmysle uvedeného Vás žiadame aby ste pri predkladaní ponúk použili platnú prílohu s označením:**

➤ **Príloha č. 5-2 Výkaz výmer (Aktualizácia 24.05.2022)**

V Hencovciach 24.05.2022