

## Všetkým

### Vysvetlenie SP č. 4 (na žiadosť č. 6, 7)

**Obec Hencovce** ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska : „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hencovce“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 79/2022 pod číslom 17817-WYP zo dňa 29.03.2022 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

#### Žiadosť o vysvetlenie č.6

*žadame VO o vysvetlenie: v PD časť ASR - výkres 17 výpis výplní otvorov 1 - ozn. 104, 106, 112, 113 sa uvádza, že PVC okná sa majú otvárať zospodu, trvá sa na tejto požiadavke? Podľa našich zistení sa takýto typ okna nevyrába v PVC. Ako máme postupovať pri naceňovaní týchto položiek?*

#### **Odpoveď**

Jedná sa o grafickú chybu vo výkrese. Okná sa majú sa otvárať normálne ako sklopne, takže vrch sa otvára. Napísané je "OTVÁRAVO-SKLOPNÉ" - tento text platí. Predkladáme prílohu – Výkres – 17 VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV (Aktualizácia)

#### Žiadosť o vysvetlenie č.7

*Aj napriek zamietavej odpovedi pri žiadosti č. 1 o doplnenie obchod. podmienok vás chcem požiadať o prehodnotenie a doplnenie nasledujúceho textu do návrhu zmluvy o dielo na základe metodického usmernenia č. 8819-5000/2021 v súlade s odporúčaniami úradu pre verejné obstarávanie:*

*„V prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši oproti mesiacu, v ktorom táto Zmluva nadobudne platnosť najmenej o 5 %, má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tvz. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tvz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne dodatkom ku zmluve.“*

#### **Odpoveď**

Realizácia diela je plánovaná maximálne v lehote 8 mesiacov. Zákazka je vyhlásená v čase, kedy nemôžeme hovoriť že záujemca/ uchádzač nevie o situácii na trhu. Predpokladaná hodnota bola určená z aktuálne platných cien na trhu.

Zavedenie indexácie cien pri krátkej realizácii prác považujeme za neopodstatnené a snahu záujemcov / uchádzačov preniesť všetko riziko vývoja cien na trhu na verejného obstarávateľa, bez ochoty prijať na seba podnikateľské riziko .

Verejné obstarávanie je súťaž. Hospodárske subjekty preto pri koncipovaní svojich ponúk a ochote „bojovať“ o danú zákazku by mali pristupovať zodpovedne, vychádzať zo zásad vlastnej obchodnej politiky a vlastného manažmentu rizík. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ nezmení obchodné podmienky uvedené v súťažných podkladoch.

Žiadosť o vysvetlenie nebola doručená v súlade s bodom 14.4 súťažných podkladov a z dôvodu, že **nedochádza k zmene podkladov na spracovanie ponuky** a doposiaľ nebola predložená žiadna ponuka, verejný obstarávateľ **nepredĺžil** lehotu na predkladanie ponúk.

V Hencovciach, 30.05.2022

Príloha :

Výkres – 17 VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV (Aktualizácia)