

Ing. Milan Poprocký, Maša 439/18, Revúca 05001

Obec Gemerská Hôrka

Gemerská Hôrka 151

049 12 Gemerská Hôrka

VEC: Vysvetlenie súťažným podkladom k Projektovej dokumentácii „ Vybudovanie zberného dvoru v obci Gemerská Hôrka“

Na základe Vašej požiadavky spracovanej osobou splnomocnenou pre predmetné VO podávam stanovisko k nezrovnalostiam v časti výkaz výmer a rozpočet a to:

1. V časti SO02 - Nadúrovňová tenzometrická váha, pol.č.1 - Dodávka, montáž a doprava tenzometrickej nadúrovňovej váhy vrátane napojenia na unimobunku - nie sú zadefinované rozmery a nosnosť váhy
 - Nájazdová oceľová váha bude mať dĺžku min.12m, šírku min.3m, nosnosť min.30t, váha sa osadí na vopred pripravenú betónovú plochu. Súčasťou váhy sú aj nájazdové lyžiny, snímače budú prepojené k PC umiestnenému v unimobunke s obslužným softwarom.

2. V časti SO03-1 Dodávka a montáž unimobuniek, pol. č. 17 - Mobilná sociálna bunka 6055x2435x2591 - šatňa, predsieň, wc, sprcha alebo ekvivalent - je podľa nášho názoru chybne zadefinovaná merná jednotka, ktorá má byť "ks" namiesto "m2".
 - V rozpočte a výkaze výmer bola chybne uvedená je merná jednotka, správna merná jednotka bude ks (kus)

Uvedené zmeny budú opravené a doplnené v technickej správe, výkaze-výmer a rozpočte

V Revúcej, 10.4.2022

