



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
37294/2021 (2)

Vybavuje/linka
Ing. Monika Debnárová
0949 014 601

Banská Bystrica
22.04.2022

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia odborného vzdelávania.

Druh postupu: podlimitná zákazka zadávaná postupom bez využitia elektronického trhu podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 81/2022 dňa 31.03.2022 pod značkou oznámenia 18194 – WYP

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu Vám v súlade s § 113 ods. 7 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Fotovoltaika – aký je požadovaný výkon celej zostavy fotovoltaiky ?

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom oboznámiť sa podrobne so súťažnými podkladmi. Parametre celej zostavy fotovoltaiky sú nasledovné: Na realizáciu FVE budú panely - fotovoltaický monokryštalický panel 250Wp, cca 1640 x 992 x 40 mm (šxvxh), 18,5 kg, (napríklad MD-P-60PX 250Wp, PV Solarsys) s menovitým výkonom 250 Wp. Elektrické parametre použitých fotovoltaických panelov:

- Menovitý výkon PN = 250 Wp
- Menovité napätie (v bode maximálneho výkonu) Umpp = 30,3 V
- Menovitý prúd (v bode maximálneho výkonu) Impp = 8,26 A
- Napätie naprázdno U0 = 38 V
- Skratový prúd ISC = 8,75 A
- Rozmer 1640 x 992 x 40 mm
- Navrhovaná FVE obsahuje 40 ks fotovoltaických panelov umiestených na streche objektu o spoločnej ploche 65 m².
- Rozloženie panelov vid' výkresová dokumentácia.

Otázka č. 2:

Prístavba výťahu – Najnižšia stanica výťahu vyúsťuje do exteriéru. Toto je v rozpore s normou pre výťahy STN EN 81-20, kde sa požaduje základné prostredie s teplotou +5°C až +40°C. Malo by byť potrebné doplniť zádverie na šírku šachty a pred dverami cca 1,5m pre imobilných. Prosíme o objasnenie.

Odpoveď na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ požaduje oceniť predložený výkaz výmer. K projektovej dokumentácii je vydané platné stavebné povolenie a zároveň je overená technickým skúšobným ústavom. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je na základe rozhodnutia ÚNMS SR autorizovanou osobou podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonáva posudzovanie zhody určených výrobkov. Na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce s evidenčným číslom OPO-000001-07 dňa 11.04.2007 sú oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného bola projektová dokumentácia stavby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. posúdená a potvrdená.

Otázka č. 3:

Vysvetlenie č.2 – Odpoveď na otázku č.3 – výkaz výmer nebol upravený.

Odpoveď na otázku č. 3:

Verejnému obstarávateľovi nie je jasné o akú otázku/odpoveď sa jedná, keďže Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 2 obsahovala viac otázok a odpovedí s číslom 3. Verejný obstarávateľ sa len domnieva, že sa jedná o žiadosť o vysvetlenie SP zo dňa 06.04.2022 o 15:14 hod., ktorá obsahovala otázku v znení „*Ako má uchádzač naceniť položku č. 205 dodávka drevopanelov 565 m2, keď dodávka jednotlivých panelov je rozpisaná v položkách 206-243 v kusoch. Prosíme o objasnenie.*“, pričom verejný obstarávateľ odpovedal cit.: „*Verejný obstarávateľ upresňuje, že položka č. 205 je súhrnná položka, ktorá upresňuje položky č. 206-243. Aby nedochádzalo k duplicitnému oceneniu verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer.*“ Verejný obstarávateľ objasňuje, že dňa 19.04.2022 zverejnil odpovede na všetky doručené otázky a zároveň upravil výkaz výmer v zmysle odpovedí, pričom sú farebne vyznačené všetky zmeny, vrátane tejto.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa