



POZNÁMKA:

HĽBKA ULOŽENIA PREDIZOLOVANÉHO POTRUBIA SA NA TRASE MENÍ V ZÁVISLOSTI OD CHARAKTERU TERÉNU, UMIESTNENIA JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A UMIESTNENIA VYPÚŠŤACÍCH A ODVZDUŠŇOVACÍCH ŠÁCHT.

MINIMÁLNE STANOVENÉ KRYTIE POTRUBIA BTV - 650 mm JE NUTNÉ DODRŽAŤ PRI ROZNYCH SKLONOCH TERÉNU.

ROZMERY BUDÚ UPRSNENÉ V RP NA ZÁKLADE VÝSKOPISNÉHO A POLOHOVISNÉHO ZÁMERANIA A TYPU
VYBRANÉHO ZARIADENIA

Revízia:	Orient: pole:	Názov zmeny:	Vykonal:	Schválil:	Dátum:				
 ENERGOPROJEKT EDS, s. r. o. Bratislava, Slovenská republika						Autorizácia			
Náčr. záležky: KVEŤ ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ									
Miesto stavby: Areál ZEVO OLO, a.s. Vlčie Hrdlo 3102/72, 821 07 Bratislava									
Investor: OLO, a.s. Iľavská cesta 1906/22 821 04 Bratislava									
Vypracoval / Kreslil: Ing. Suvorova		Zodpovedný projektant: p.p. Pavol Synak		Kontroloval: Ing. Marián Mišturík		HP - Hlavný inžinier projektu: Ing. Marián Mišturík			
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Podpis:			
Súpeň dokumentácie: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				Záčakové číslo: 21/25/1/1/0/12		Zobrazenie: 		Formát: A2	
Náčr. ZO, PS: SO 03 – POTRUBNÁ ČASŤ						List číslo: 1/1		Počet Ak.: 8	
Náčr. výřezu: Dispozícia - pripojenie 2 x DN400 na SCZT v Vh-Juh						Mierka: 1:50		Poradové číslo:	
Súbor: 2125-E-03_P_Dispozícia				Archivná č.: 2125-E-03.P-202		Dátum: 11/2021		202	
Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného ľajstava Energoprojekt EDS, spol. s r. o.						Bez jeho súhlasu nesmie byť kopiovaná, rozmnožená ani postúpená tretej osobe.			