


LEGENDA EPS

- TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU, VNÚTORNÉ PREVEDENIE, PLASTOVÝ
AUTOMATICKÝ HLÁSIČ POŽIARU, OPTICKO DYMOVÝ
+ SOKEL HLÁSIČA OSADENÝ NA STROPE BEZ PODHLADU ALEBO NA PODHLADE (AK JE V PRIESTORE PODHLAD)
KÁBLOVÉ VEDENIA JE-H(s)H-V E60, JE-H(Si)H(X)-V 2x2x0,8
TRASA S FUNKČNOU ODOLNOSŤOU PRI POŽIARI
KÁBLOVÉ VEDENIE JE-H(s)H-V (HLÁSIČOVÉ VEDENIE)
STÚPAČKA EPS

NAPAŤOVÁ SIEŤ: (ÚSTREDŇA) 1+N+PE, 50Hz, 230V AC, TN-S
 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :
 PODLA STN 33 2000-4-41 čl. 412.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
 čl. 412.2 - ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTMI
 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE :
 PODLA STN 33 2000-4-41 čl. 413.1 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 NAPAŤOVÁ SIEŤ: (ČASŤ ROZVODOV) 2-24V DC
 Ochrana pred dotykom živých a neživých častí
 MALÝM NAPÄTÍM SELV podľa STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.1

Revízia	Orient. pole	Názov zmeny:	Vykonal:	Schválil:	Dátum:
		ENERGOPROJEKT EDS, s. r. o. Bratislava, Slovenská republika			
Názov zákazky:		KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba - východ Areál ZEVO OLO, a.s. Vlčie Hrdlo 3102/72, 821 07 Bratislava			
Miesto stavby:					
Investor:	OLO, a.s. Ivanská cesta 1906/22 821 04 Bratislava				
Vypracoval / Kreslil:	Zodpovedný projektant:	Kontroloval:	HP - Hlavný inžier projektu: Ing. Marián Mišturčík		
Marek Štenda	Marek Štenda				
Podpis:	Podpis:	Podpis:			
Stupeň dokumentácie:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POUVLENIE		Zákazkové číslo:	21/25/11/10/12	
Názov SO, PS:	SO 01.6 - EPS		Líst číslo:	1/1	Počet A4: 2
Názov výkresu:	DISPOZIČIA - PODDORYS EPS		Mierka:	1:100	Poraďové číslo:
Šifor:	21.25-E-016_Dispozícia-Podorys	Archívne č.:	21.25-E-01.6-102	Dátum:	11/2021
Bez jeho súhlasu nesmie byť kopírovaná, rozosiadaná ani postúpená tretej osobe.					
102					