

INECO, s.r.o.  
Mladých budovateľov 2  
974 11 Banská Bystrica

## **ODBORNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii stavby č. 801/1/2022**

Na základe Vašej žiadosti zn. - zo dňa 09.02.2022 prijatej dňa 15.02.2022 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania, predložení podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ

Investor: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.  
Ivanská cesta 1906/22, 821 04 Bratislava

Zodpovedný projektant: Ing. Marián Mišťurík

Umiestnenie stavby: Bratislava, areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie hrdlo 3102/72 a areál  
Výhrevňa Juh – Bratislavská teplárenská, a.s., Vlčie hrdlo

### **1. Predložená dokumentácia a doklady:**

- 1.1. Sprievodná správa
- 1.2. Súhrnné riešenie stavby
- 1.3. Situácie
- 1.4. SO 01 Kontajnery turbogenerátora a výmenníkovej stanice
- 1.5. SO 01.1 Točitá redukcia
- SO 01.2 Výmenníková stanica
- SO 01.3 Spojovacie potrubie
- 1.6. SO 01.4 Elektrotechnické zariadenie
- 1.7. SO 01.5 Meranie a regulácia
- 1.8. SO 01.6 EPS
- 1.9. SO 02 Stavebné úpravy v areáli Spaľovne
- 1.10. SO 03 Prípojka HV do areálu BAT, a.s. – Vh-JUH
- 1.11. Projekt organizácie výstavby

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

### **odborné stanovisko :**

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Pripomienky a upozornenia :

- 2.1. V projektovej dokumentácii sú uvedené aj už neplatné predpisy – zákon č.330/1996Z.z. aj č.95/2000 Z.z. a č.158/2001 Z.z., vyhláška č.374/1990 Zb., NV SR č.444/2001 Z.z. ( Súhrnná technická správa , SO 01.1,2,3, SO 03 a POV ). /ST/
- 2.2. V projektovej dokumentácii stavby „ SO 01.4 ELEKTROTECHNICKÉ ZARIADENIE TECHNICKÁ SPRÁVA“, „ SO 01.5 MERANIE A REGULÁCIA TECHNICKÁ SPRÁVA“ sú uvedené zrušené predpisy – STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-523, STN EN 623051-5, STN 33 2000-7-473. /EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Pred uvedením – parného potrubia, potrubia horúcovodu, výmenníkov tepla do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.

Technické zariadenie – výmenníky tepla a poistné ventily sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. . Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu.

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

### 3. Poznámka :

Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt), ak je o toto požiadaná, alebo ak to určil v záväzných podmienkach stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona, o čom vydá odborné stanovisko.

Technická inšpekcia, a.s. ako notifikovaná osoba s identifikačným číslom – 1354 vykonáva posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z.

V Bratislave dňa 24.3.2022



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jozef Kamzík  
riaditeľ pracoviska Bratislava

Kópia :

Inšpektorát práce  
Za kasárňou 1  
832 04 Bratislava

Vybavuje: Ing. Bajnerová /ST/  
Ing. Štrba /EZ/  
Ing. Porubský /TZ/  
Ing. Gazda/STR/