

ROZVODNÁ SIEŤ A OCHRANA

3+PEN-50Hz 400/230V/TN-C
3+N+PE-50Hz 400/230V/TN-C-S
3+N+PE-50Hz 400/230V/TN-S
1+N+PE-50Hz 230V/TN-S
2-60V= SELV

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:



A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
čl. B.2 Prekážkami
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)


ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: EXISTUJÚCI
ROZMERY: -
KRYTIE: IP30/20
PRÚD: In=200A
Ik" < 9,8kA
ip < 18kA
PRÍVOD: ZDOLA
VÝVODY: HORE



POZNÁMKY:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
- KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA !!!
- DODÁVATEĽSKÁ DOKUMENTÁCIA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU!



VPB = 100,000 - os miestnej komunikácie

Autor projektu Ing. Peter Neilinger Generálny projektant NV-Project,s.r.o. Zodp. projektant Ing. Jozef Oravec Vypracoval/kreslil Ing. Imrich Zsemlye Elektro projektant Nimre s.r.o.	Projekt Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava Prestavba Profesia Elektroinštalácia	Stavebník Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava IČO : 00 603 201 Miesto stavby obec: Bratislava, okres: Bratislava V k.ú.:Petržalka, č.p.: 3420, Dokument Projekt na realizáciu stavby
 NIMRE Nimre s.r.o. imrich.zsemlye@nimre.sk + 421 918 867 219 	Názov dokumentu Rozvádzač RH	Mierka Formát 6xA4 Dát. vydania December 2021 Jazyk SR Čís. výkr. E7

RH

