LEGENDA

	NAVRHOVANÉ VZT POTRUBIE LINDAB SAFE – ODVOD VZDUCHU	
TCP	JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA Z OBOJSTRANNE POZINKOVANÉHO PLECHU 90°	45
B	OBLÚK Z OBOJSTRANNE POZINKOVANÉHO PLECHU 90°	40
RL	PRECHOD Z OBOJSTRANNE POZINKOVANÉHO PLECHU	33

POZNÁMKA

- NÁVRH TECHNOLÓGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLÓGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLÓGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI A TO LEN S PÍSOMNÝM SÚHLASOM HLAVNÉHO PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOŠT SYSTÉMU.
- ZÁVESY UMIESTNIŤ NA POTRUBUIE V ROZOSTUPOCH PO 2,00 m, TYP HILTI.
- VŠETKY ROZMERY VYPLÝVAJÚCE Z PD PRED VÝROBOU A ZAPOČATÍM PRÁC PREMERAŤ NA STAVBE.
- ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM, EŠTE PRED SAMOTNOU REALIZÁCIOU.
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ ZREALIZOVAŤ IBA PO ODSÚHLASENÍ PROJEKTANTOM STATIKY.
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM PRÍSL. PROFESIE, VRÁTANE AUTORA STAVBY.
- DODRŽIAVAŤ VŠETKY PLATNÉ NORMY– STN, EN.
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUEMNTÁCIE.
- KOORDINÁCIU JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ RIEŠIŤ NA STAVBE V SÚČINNOSTI S PROJEKTANTAMI DOTKNUTÝCH PROFESIÍ.
- PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE BEZODKLADNE NUTNÉ OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI VZT A GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI.
- PRESTUPY VZT OPATRIŤ POŽIARNYMI KLAPKAMI A UPCHÁVKAMI V ZMYSLE PROJEKTU POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTIEK MUSÍ BYŤ SPRACOVANÝ PODLA TECHNICKÝCH PREDPISOV VÝROBCU.

UPOZORNENIE:

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM Č. 618/2003 Z.Z., KAŽDÚ ZMENU A ĎALŠIE POUŽITIE TREBA ODKONZULTOVAŤ AUTOROM ALEBO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
STAVEBNÍK JE POVONNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODLA PLATNÝCH NORIEM, VÝROBNÝCH POSTUPOV, BEZPEČNOSTNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV.
VŠETKY ZMENY KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC A NIE SÚ ZOHLADNENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ HLAVNÝM PROJEKTANTOM.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZOLTÁN FARKAŠ
KONTROLOVAL:	ING. IMRICH SÁNKA PHD.
VYPRACOVAL:	BC. DOMINIKA SCHMUCKEROVÁ
INVESTOR:	Mestská časť Bratislava – Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
MIESTO STAVBY	obec: Bratislava, okres: Bratislava V k.ú.:Petržalka, č.p.: 3420,
PROFESIA	VZDUCHOTECHNIKA
PREDMET VÝKRESU	Pôdorys 1.NP

Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava

Ing. Zoltán Farkaš
IČO: 376 314 38
93033 Horný Bar, 360

FORMÁT	**840x1680mm**
DÁTUM	**1/2022**
STUPEŇ	**DRS**
MIERKA	Č. VÝKRESU
1:50	001