

LEGENDA

	Teplá voda, viacvrstvové potrubie napr. Viega Smartpress
	Cirkulácia, viacvrstvové potrubie napr. Viega Smartpress
	Studená voda, viacvrstvové potrubie napr. Viega Smartpress
	Zmiešaná voda s max. teplotou 36°C, viacvrstvové potrubie napr. Viega Smartpress
	Požiarny rozvod vody, nerezové potrubie Viega Sanpress Inox
	Kanalizačné potrubie pre vnútornú kanalizáciu PP-HT typ; v exteriéri KG system
U	Umývadlo keramické – presný typ určí investor umývadlová stojánková batéria DN15, 2x rohový ventil DN15; umývadlová odpadová súprava DN40 bez podomietkového inšalačného modulu
Ui	Umývadlo keramické s podomietkovým inšalačným modulom – presný typ určí investor umývadlová stojánková batéria DN15, 2x rohový ventil DN15; umývadlová odpadová súprava DN40 podomietkový inšalačný modul Viega Prevista Dry 8535, upevňovacia súprava Viega 8570.36
Udi	Umývadlo keramické detské s podomietkovým inšalačným modulom – presný typ určí investor umývadlová stojánková batéria DN15, 2x rohový ventil DN15; umývadlová odpadová súprava DN40 podomietkový inšalačný modul Viega Prevista Dry 8535.31, upevňovacia súprava Viega 8570.36
iUdi	Umývadlo keramické detské s podomietkovým inšalačným modulom pre imobilných – presný typ určí investor umývadlová stojánková batéria DN15, 2x rohový ventil DN15; podomietková odpadová súprava DN40 podomietkový inšalačný modul Viega Prevista Dry 8535.33, upevňovacia súprava Viega 8570.36
WCi	Závesná záchodová misa keramická s podomietkovým inšalačným modulom – presný typ určí investor vodorovný odpad DN110, rohový ventil DN15 podomietkový inšalačný modul Viega Prevista Dry 8522, upevňovacia súprava Viega 8570.36
WCdi	Závesná záchodová misa keramická detská s podom. inšalačným modulom – presný typ určí investor vodorovný odpad DN110, rohový ventil DN15 podomietkový inšalačný modul Viega Prevista Dry 8522.33 upevňovacia súprava Viega 8570.36
iWCdi	Závesná záchodová misa keramická detská s inšt. modulom pre imobilných – presný typ určí investor vodorovný odpad DN110, rohový ventil DN15, prísl. pre podporné držadlá: 2xViega 8570.32 pravé/lavé podomietkový inšalačný modul Viega Prevista Dry 8522.33 upevňovacia súprava Viega 8570.36
VL	Výlevka keramická – presný typ určí investor nástená batéria s rozt. 150mm DN15; odpadová súprava pre výlevku DN50 bez podomietkového inšalačného modulu
VLi	Výlevka keramická – presný typ určí investor nástená batéria s rozt. 150mm DN15; odpadová súprava pre výlevku DN50 podomietkový inšalačný modul Viega Prevista Dry 8540.33, upevňovacia súprava Viega 8570.36
S	Sprcha – typ určí investor nástená termostatická batéria so sprchou, rozteč 150mm, odpadová súprava pre sprchy sprchová vanička podľa miestnych rozmerov
V	Vodovodné zvislé potrubie
K	Kanalizačné splaškové odpadové potrubie

- NÁVRH TECHNOLOGIE BOL VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV. NAPROJEKTOVANÁ TECHNOLOGIA MOŽE BYŤ NAHRADENÁ VÝLUČNE S TECHNOLOGIOU S EKVILANETNÝMI PARAMETRAMI A TO LEN S PÍSMONÝM SÚHLASOM ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA. V PRÍPADE PORUŠENIA TEJTO ZÁSADY PROJEKTANT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ SYSTÉMU.
- PRI KRIŽOVANÍ VODA USTUPUJE KANALIZÁCIU
- MAXIMÁLNE VYSEKAŤ 1/3 MUROVANEJ/MONOLITICKEJ KONŠTRUKCIE! – POUŽIŤ PREDSTENOVÉ SYSTÉMY PRE INŠTALÁCIE
- POTRUBIA ROZVODOV VNUŤORNEHO VODOVODU IZOLOVAŤ PODLA DIMENZII, VYHL. MHSR 14/2016–MIN. HRÚBKY PE–TUBOLIT 20mm
- BODY NAPOJENIA NA JESTVUJÚCE ROZVODY VODOVODU A KANALIZÁCIE SÚ ZNÁZORNENÉ SCHEMATICKY, NAKOLKO PRED VYHOTOVENÍM BÚRACÍCH PRÁČ NIE JE MOŽNÉ STANOVENIE PRESNEJ POLOHY NAPOJOVACÍCH BODOV. PRED ZAČATÍM MONTÁŽNYCH PRÁČ NOVÝCH ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV JE POTREBNÉ ZAVOLAŤ HIP ŽTI NA MIESTNE ZISŤOVANIE A UPRESNENIE BODOV NAPOJENIA.
- REVÍZNE OTVORY PRE MONTÁŽ REGULAČNÝCH A UZATVÁRACÍCH ARMATÚR JE V DODÁVKE STAVBY
- UVÁDZANÉ MENOVITÉ SVETLOSTI BODOV NAPOJENIA SÚ ZÁVÄZNÉ: NIE JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ SKUPINU ZARIAĐOVAICH PREDMETOV NA JESTVUJÚCI ROZVOD S MENŠOU DIMENZOU AKO SA UVÁDZA V DOKUMENTÁCII.
- V PRÍPADE ZÁSBOVANIA DETSKÝCH ZARIAĐOVAČÍCH PREDMETOV TEPLOU VODOU JE POTREBNÁ INŠTALÁCIA PODOMIETKOVÉHO TERMOSTATICKÉHO ZMIEŠAVACIEHO VENTILU NA OBMEDZENIE VYSOKEJ TEPLoty TEPLEJ VODY NA VÝTOKOVÝCH ARMATÚRACH.

	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZOLTÁN FARKAŠ	Ing. Zoltán Farkaš IČO: 376 314 38 93033 Horný Bar, 360	
	KONTROLOVAL:	ING. IMRICH SÁNKA PHD.		
	VYPRACOVAL:	ING. IMRICH SÁNKA PHD.		
	INVESTOR:	Mestská časť Bratislava – Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava	FORMÁT	594x1050mm
	Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava		DÁTUM	1/2022
			STUPEŇ	DRS
			MIERKA	Č. VÝKRESU
	MIESTO STAVBY	obec: Bratislava, okres: Bratislava V k.ú.:Petržalka, č.p.: 3420,	1:M	007
	PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA		
	PREDMET VÝKRESU	Legenda		