



T A T R A T E N D E R

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 02.01.2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“ alebo len „ZVO“) **Obec Orechová Potôň, Kostolná 281/11, 930 02 Orechová Potôň** (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 247/2018 zo dňa 17.12.2018 pod značkou 17953 - WYP (ďalej len „Výzva“), v súlade so Zákonom postup zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 až 115 zákona „**Vodozádržné opatrenia – Orechová Potôň**“ (ďalej len „Súťaž“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Súťaž, a na základe poverenia vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 28.12.2018 bola Verejnému obstarávateľovi záujemcom doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 114 ods. 8 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1 (cit.):

„Pol. č.50 v Aktivite č. 1 v množstve 168 m3 a položka č. 43 v Aktivite č. 2 v množstve 60 m3 – Retenčný priestor z prefabrikovaných plastových dielcov
- žiadame o doplnenie situácie kladenia vsakovacích boxov a špecifikáciu rozmerov vsakov.“

Odpoveď na otázku č. 1:

Situáciu kladenia vsakovacích boxov nie je možné zhotoviť bez špecifikovania konkrétneho typového označenia výrobku. Výkresová časť PD (situácie a rezy k jednotlivým objektom) obsahuje informácie o celkových minimálnych požadovaných rozmeroch vsakovacieho zariadenia, ktoré je zhotoviteľ povinný dodržať. Konkrétny typ použitého vsakovacieho boxu si volí zhotoviteľ. Upozorňujeme uchádzača zároveň na potrebu dôkladne preštudovať kompletnú dokumentáciu vrátane textových častí, ktoré obsahujú aj doplňujúce informácie k výkresovým častiam.

Otázka č.2 (cit.):

„Pol. č.38 v Aktivite č. 1 v množstve 4 ks a položka č. 34 v Aktivite č. 2 v množstve 1 ks – Odľučovač ropných látok (na výstupe < 0,5 mg/l NEL), poklop a ostatné príslušenstvo
- žiadame o výkresovú dokumentáciu k odľučovaču a jeho bližšie stanovenie parametrov a požadovaného príslušenstva.“

Odpoveď na otázku č. 2:



T A T R A T E N D E R

Výkresovú dokumentáciu nie je možné zhotoviť bez špecifikovania konkrétneho typového označenia výrobku. Požadované parametre sú určené hodnotou NEL na výstupe a príslušenstvo je štandardne tvorené koalescenčným a sorpčným filtrom, prípadne jedným z nich ak to technológia zvoleného výrobcu umožňuje a dodrží sa predpísaná hodnota NEL na výstupe.

Otázka č. 3 (cit.):

„Pol. č.45 v Aktivite č. 1 v množstve 97,68 m² Polovegetačný panel betónový - zatrávňovacia dlažba
- žiadame o ozrejenie rozmerov zatrávňovacej dlažby, vrátane hrúbky.“

Odpoveď na otázku č. 3:

Rozmery zatrávňovacej dlažby sú požadované v cm: 60 x 40 x 8, dodávateľ môže zvoliť aj iný rozmerový typ pri zachovaní minimálnej hrúbky 80 mm.

Otázka č. 4 (cit.):

„Pol. č.53 v Aktivite č. 1 v množstve 92 m a položka č. 46 v Aktivite č. 2 v množstve 70,7 m – Mriežkový rošt, rozmer štrbiny MW 30x10 mm s rychlouzáverom
- žiadame o špecifikáciu materiálu mriežkového roštu.“

Odpoveď na otázku č. 4:

Požadovaný materiál je pozink, dodávateľ môže zvoliť aj iný typ pri zachovaní únosnosti potrebnej pre prejazd vozidiel a pri zachovaní možnosti čistenia žľabov.

Otázka č. 5 (cit.):

„Pol. č.48 v Aktivite č. 1 v množstve 3 ks - Akumulačná nádrž na zchytávanie zrážkových vôd z potrubia DN 400 vyplneného makadamom s príslušenstvom
- žiadame o doplnenie výkresovej dokumentácie k akumuláčnej nádrži..“

Odpoveď na otázku č. 5:

Výkresová dokumentácia (situácie a rezy k jednotlivým objektom) obsahuje všetky požadované náležitosti potrebné na nacenenie a technické špecifikovanie stavby. Upozorňujeme uchádzača zároveň na potrebu dôkladne preštudovať kompletnú dokumentáciu vrátane textových častí, ktoré obsahujú aj doplňujúce informácie k výkresovým častiam.

Otázka č. 6 (cit.):

„Pol. č.58 v Aktivite č. 2 v množstve 1 súbor - Arboristické práce, kvety a okrasné dreviny dodávka a montáž
- žiadame o doplnenie špecifikáciu dažďovej záhrady, množstvá, výmery a druh výsadby a drevín.“

Odpoveď na otázku č. 6:

Požadované informácie sú definované v textovej časti dokumentácie. Upozorňujeme uchádzača zároveň na potrebu dôkladne preštudovať kompletnú dokumentáciu vrátane textových častí, ktoré obsahujú aj doplňujúce informácie k výkresovým častiam.



T A T R A T E N D E R

Otázka č. 7 (cit.):

„V Súťažných podkladoch k predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje označenie konkrétnych výrobkov a ich výrobcov, ktoré uchádzač ponúkne na základe projektovej dokumentácie.

- nakoľko záväzné je pre zhotoviteľa pri realizácii použitie vo výkaze výmer uvedených výrobkov a ich výrobcov, ak daný materiál vie nahradiť pri splnení všetkých kvalitatívnych parametrov ekvivalentom?“

Odpoveď na otázku č. 7:

Úspešný uchádzač / zhotoviteľ môže konkrétny výrobok / materiál ktorý uviedol vo výkaze výmer vo svojej ponuke nahradiť iba v prípade ak daný produkt nie je už v čase realizácie diela preukázateľne na trhu a ekvivalentné riešenie má minimálne požadované parametre rovnaké ako pôvodné (bez navýšenia ceny).

Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenie.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.