

**UWAGI:**

- 1. RYSUNEK POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY WSPÓLNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ.
- 2. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
- 3. WEJŚCIE KABLI DO BUDYNKU WYKONAĆ JAKO WODO I GAZOSZCZELNE (PRZEPUST SYSTEMOWY).
- 4. WYJŚCIE KABLI NA DACH WYKONAĆ JAKO WODOSZCZELNE
- 5. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDOZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ MATERIAŁEM O OPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNOWĄŻĄCEJ OPORNOŚCI PRZENIKANIE PRZEGRODY

Data: <b>02.2019r</b>	Skala rysunku: <b>1:100</b>
Nr arkusza: <b>E.31</b>	Strona: