



LEGENDA ZNAČENÍ:

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Uzavíratelná klapka	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

- LEGENDA:
- Odstředivé plastové čerpadlo trysky s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 2,60kW; Q=40m³/h při 6mvs, 400V
 - Odstředivé plastové čerpadlo přelivu s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 1,0 kW; Q=13m³/h při 13mvs, 400V
 - Plastová podlahová vpusť DN100 s dvojitou zpětnou klapkou
 - PP jednopříštňová jednostupňová strojovna technologie, vnitřní rozměry 2,5x1,9x1,5m, s výklenkem revizního vstupu 1,22x0,7m, těsněný revizní vstup 0,8x0,6m vstupní komínky 600x600mm, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
 - Nerezová napěňná tryska typu Vřídlo, Øústí 50mm, připojení G1"
 - Mosazná pochromovaná pramínková tryska typu Komet, Øústí 8mm, připojení G½"
 - Nerezové prodloužení trysky G1½" délky 200mm, včetně držáku reflektorů
 - Nerezový socí armatura Ø304mm, výška 150mm, odtok DN150 délky 260mm s přírubovým napojením, vč. odnímatelné krycí mřížky
 - Nerezový půlkruhový trubkový rozvoděč trysek, z trubky 76,1x2,0mm, vnitřní rádius 2,94m, s délkou oblouku 9,12m, 2x přívod G2" délky 700mm, 11x napojení trysky G½"
 - Nerezová mísa s nosným plíškem s prostupem trysky G1", prostupem kabelu G1", přívod filtrace o vypouštění G¾" (viz. PD stavební části)

		Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobyli	
SO 05 - Fontána		www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417	
Název stavby:	OBNOVA NÁMESTIA SNP		
Místo stavby:	pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 v k.ú. Trnava		
Investor:	Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava		
Projektant:	Ing. Libor Loveček, Ing. Petr Jeřábek		
Název výkresu:	Liniové schéma- trysky	Č. výkr.:	07-T