



- LEGENDA:**
- 14. Jednoduchý kabinetní zrnčkovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 120 dHxm³
 - 16. Plášťový kartušový filtr G1"
 - 19. PP jednoplášťová jednovstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 2,5x1,9x1,5m, s výklenkem revizního vstupu 1,22x0,7m, těsněný revizní vstup 0,8x0,6m vstupní komínček 600x600mm, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
 - 27. Nerezový skimmer 350x240x220mm, přepad DN50, sání DN50, regulátor hladiny vody, odnímatelné víko, vyjímatelný zachycovač nečistot

LEGENDA ZNAČENÍ:

— potrubí tlakové PVC-U PN10
— potrubí PVC KG SN4

| Název značky | Grafická značka |
|--|-----------------|
| Ventil | |
| Redukce centrická | |
| Zpětný ventil | |
| Uzavírací klapka | |
| Armatura se servopohonem na střídavý proud | |
| Plovkový ventil | |
| Kohout s odvodněním | |
| Vodoměr | |
| Hrdlový spoj | |
| Odpad do kanalizace | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| | | SO 05 - Fontána | | Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobyli www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417 | |
| Název stavby: | | OBNOVA NÁMESTIA SNP | | | |
| Miesto stavby: | | pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 v k.ú. Trnava | | | |
| Investor: | | Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava | | Dátum: 05/2017 | |
| Projektant: | | Ing. Libor Loveček, Ing. Petr Jeřábek | | Stupeň: RPD | |
| Název výkresu: | | Liniové schéma-dopouštění | | Č. výkr.: m - - | |
| | | | | 09-T | |