



LEGENDA ZNAČENÍ:

potrubí tlakové PVC–U PN10
potrubí PVC KG SN4

Název značky	Grafická značka
Ventil	
Uzavíratelná klapka	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

LEGENDA:

- Odstrědivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW, Q=12m³/h při 8 mvs, 230V
- Automatický ovládací 6–ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1½"
- Pískový plastový filtr s bočním připojením 1½", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h
- Plastová podlahová vpusť DN100 s dvojítlou zpětnou klapkou
- Automatická dávkovací stanice– měření a udržování pH a koncentrace chloru
- Kanýstr s korektorem pH, 20l
- Kanýstr s chlornanem sodným, 20l
- PP svařovaná zachytílná vana chemikálií pro 3 kanýstry
- PP jednoplášťové jednovstupové strojovna technologie, vnitřní rozměry 2,5x1,9x1,5m, s výkonem revizního vstupu 1,22x0,7m, těsněný revizní vstup 0,8x0,6m vstupní komínček 600x600mm, vč. žebříků a těsněných průstupů, bez poklopu
- Nerezová nappěňná tryška typu Vřídlo, Øústí 50mm, připojení G1"
- Nerezový skimmer 350x240x220mm, přepad DN50, sání DN50, regulátor hladiny vody, odnímatelné víko, vyjímatelný zachycovač nečistot
- Nerezové atypické prodloužení skimmeru 200x140mm, délky 430–350mm
- Nerezová mísa s nosným pilířem s průstupem trysky G1", průstupem kabelů G1", přívod filtrace a vypouštění G¾" (viz. PD stavební části)

SO 05 - Fontána		Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobyli	
Název stavby:		www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417	
Místo stavby:		OBNOVA NÁMESTIA SNP	
Investor:		pozemky s parc. č.: 8833/1 - 4, 8831 v k.ú. Trnava	
Projektant:		Mesto Trnava, Hlavná č.1, 917 71 Trnava	
Název výkresu:		Ing. Libor Loveček, Ing. Petr Jeřábek	
		Č. výkr.: m --	
		Datum: 05/2017	
		Stupeň: RPD	
		08-T	