

# OBEC MAJCICHOV

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.MAJ-249/2021/Pk-299  
Vybavuje: Ing. Július Pančík  
Tel.: 033/5564402  
e-mail: pancik@soutt.sk

v Trnave dňa 29.12.2021

 <b>MESTO TRNAVA</b> Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 13-01-2022	Prílohy:	Vyd.: Hlg
Ev.č.záznamu:	2243/RL	
Číslo spisu:		

Toto rozhodnutie nadobudlo	
práveplatnosť dňa:	14.02.2022
V Trnave dňa:	15.02.2022
 pocis	



## VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Majcichov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 05.11.2021 podal

**Mesto Trnava, IČO 00313114, Hlavná 1, 917 71 Trnava,  
ktoré zastupuje Mesto Trnava, Mestský úrad, Odbor investičnej výstavby,  
Trhová 3, 917 71 Trnava**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### stavebné povolenie

na zmenu stavby

### „Obnova Námestia SNP“

Stavba je členená na objekty:

**SO 03 Sadové úpravy**

**SO 04 Závlahy**

**SO 05 Fontána**

**SO 06 Reinštalácia pamätníka oslobodenia**

**SO 07 Oplotenie parčíka, reinštalácia bark. sôch, hydroizolácie, chodník v parčíku**

**SO 08 Rekonštrukcia zábradlia a východného portálu prekrytia Trnávky**

**SO 09 Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných**

**SO 10 Dažďová kanalizácia**

**SO 12 Verejné osvetlenie**

**SO 13 Prekládka vzdušného vedenia a rozvody NN**

**SO 14 Slaboprúdové rozvody**

**SO 15 Mobiliár a drobná architektúra**

(ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 784/1, 786, 8380/1, 8380/2, 8804/2, 8805/1, 8805/3, 8831/1, 8831/2, 8833/1, 8833/2, 8833/3, 8833/4, 8834/2, 8835, 8941, registra "E" parc. č. 747/12 v katastrálnom území Trnava, v obci Trnava, tak ako je zakreslené na situácii na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:500 (výkres č.D2.2), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

### **Stavba obsahuje:**

Projekt sa rieši obnovu predmetného priestoru, ktorá spočíva v jeho vzájomnom prepojení na okolité priestory a to na Hlavnú ulicu, nedávno zrekonštruovaný parčík pri evanjelickom kostole a Ružový park, s rešpektovaním typologických odlišností námestia a parku. Snahou je na námestí utlmiť dopravu a posilniť bezpečný bezbariérový nástup peších v smere od železničnej stanice do Hlavnej ulice ako pešej zóny a Streleckej ulice. Medzi ústredné zámery patrí aj koncepcná úprava v umiestnení pamätníkov, barokových sôch, ktoré boli v rôznom čase nekonceptne lokalizované.

### **SO 03 Sadové úpravy**

Zeleň námestia SNP sa svojim charakterom člení na zeleň uličnú a zeleň parčíka na námestí SNP.

Uličná zeleň je riešená formou jednostrannej aleje na ulici Andreja Žarnova – celkom 5ks stromov a jednostrannej aleje na ulici Hlavná v počte 4 ks stromov. Navrhovaná je výsadba jaseňa mannového – *Fraxinus ornus* „Meczek“.

Okolo vnútorného obvodu murovaného oplotenia parčíka je navrhnutý živý plot z tisu prostredného – *Taxus x media* (kultivar „Hilli“). Zostávajúca vegetácia na ploche parčíka je doplnená listnatými stromami s menšou korunou a viackmennými menšími kvitnúcimi stromami. Zo stromov tvoriacich základ drevinnej zložky sú použité domáce overené druhy.

V centrálnej časti parčíka sa okolo kruhovej fontány založí kvetinový záhon v priestore vymedzenom pochôdznyimi plochami.

### **SO 04 Závlahy**

V parku SNP je ukončená prípojka vody zo studne o priemere DN 32 mm. Voda bude privedená do šachtíček Š1-Š4 na pozemku. V šachtách budú umiestnené ventilové rozvody a voda bude rozdelená na samostatné zavlažovacie celky. Trávnik bude zavlažovaný nastaviteľnými výsuvnými postrekovačmi HUNTER PROSPRAY s tryskami MP Rotator, okrasná výsadba bude zavlažovaná kvapkovou hadicou DRIPLINE 2000 a alej stromov popri ceste bude samostatne zavlažovaná pomocou samostatne inštalovaných kvapkovačov NETAFIM P.C. s tlakovou kompenzáciou.

Proces riadenia zavlažovacieho systému opatrenia elektro ventily BERMAD 24V AC umiestnené v šachticiach CARSON a riadené ovládacou jednotkou HUNTER PCC pre externé prostredie.

### **SO 05 Fontána**

Jestvujúca fontána je z roku cca 1925, pozostáva zo žel.bet. vane s kamennou vrchnou obrubou a pôvodne liatinovej stredovej vaničky s podstavcom. Fontána je po dlhom období neadekvátnej údržby a neodborných zásahoch v zlom technickom a estetickom stave. Pred rekonštrukciou je nutné asanovať jestvujúcu žel.bet. šachtu.

Vrchná kamenná obruba sa opatrne zdemontuje, očistí a vyspraví sa poškodené časti. Do stien fontány sa narežú ryhy pre prívod rozvodu vody. Následne po dobudovaní šachty sa osadí samotná technológia.

### **SO 06 Reinštalácia pamätníka oslobodenia**

V roku 1959 bol osadený v priestore námestia SNP pamätník oslobodenia od sochára Lad. Snopeka. Nové navrhované umiestnenie pamätníka bude v centrálnej kompozičnej osovej línii parčíka a prekrytia Trnávky. Prvky parčíka (M.R.Štefánika, barokových sôch, fontány a pamätníka nespravodlivo prenasledovaných) budú vzájomne v kompozičnej osi námestia a budú vytvárať uzavretý homogénny priestor.

### **SO 07 Oplotenie parčíka, reinštalácia bark. sôch, hydroizolácie, chodník v parčíku**

V rámci objektu budú vyhotovené nasledovné podobjekty:

- Betónové oplatenie parčíka s reinštaláciou barokových sôch – jestvujúci múrik je nutné kompletne asanovať pre jeho nevyhovujúci stav. Múrik je navrhnutý zo železobetónu C 25/30 XF 4, Dmax 16-D3, ktorý bude vibrovaný. Omietka musí byť vyhotovená umeleckým remeselníkom resp. reštaurátorom.
- Spevnené plochy parčíka s mlátovým povrchom (z časti Syenitové kocky) a obrubník spevnených plôch.
- Hydroizolácia jestvujúceho prekrytia toku Trnávka, ktorá zasahuje aj mimo parčíka je navrhovaná z PVC fólie hr.1,5 mm. Pod hydroizoláciou ako aj nad hydroizoláciou bude uložená geotextília.
- Drenážne odvodnenie povrchu prekrytia so zaústením do toku Trnávka - hydroizolácia bude zaústená do drenážneho betónového žľabu s drenážnou rúrou priemeru 100mm a prierezom cez jestvujúcu žel.bet. stenu do toku Trnávky.
- Oceľové bránky sú kópiou pôvodných bránok z plných oceľ. Tyčí 25/25 mm.
- Reinštalácia barokových sôch – jestvujúce barokové sochy a podstavce sú v depozite na KPU Trnava. Na navrhované miesto budú osadené kópie identických rozmerov jestvujúcich prvkov (socha Panny Márie a sv. Jozefy).

### **SO 08 Rekonštrukcia zábradlia a východného portálu prekrytia Trnávky**

Jestvujúce oceľové zábradlie bude odstránené a použité na výrobu nového – kópiu jestvujúceho. Jestvujúce dva železobetónové múriky budú zachované. Krajný murovaný múrik a žel. Bet. Múrik v styku s knižnicou budú opatrne odstránené.

Oporné múriky budú vyhotovené z pohľadového železobetónu. V opornom múriku bude osadená skriňa elektro.

Jestvujúce múriky budú reštaurátorsky obnovené vrátane profilácie z oboch strán.

Pozinkované zábradlie je navrhnuté ako verná kópia pôvodného.

### **SO 09 Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných**

Jestvujúci pamätník nespravodlivo stíhaných z čias komunizmu 1948-1989 bol osadený v roku 2006. V rámci rekonštrukcie celého námestia SNP budú všetky prvky námestia koncepčne umiestnené, obnovené do pôvodnej úpravy námestia z roku 1924.

Novonavrhané umiestnenie pamätníka nespravodlivo stíhaných z čias komunizmu 1948-1989 bude v kompozičnej osi so všetkými pamätníkmi nad prekrytím toku Trnávka.

### **SO 10 Dažďová kanalizácia**

Projekt rieši vybudovanie nových kanalizačných prípojok od uličných vpustov resp. strešných zvodov v riešenom území. Okrem pripojenia nových a presunutých dažďových vpustov príde aj k pripojeniu vybraných dažďových zvodov (tie, ktoré sú v súčasnosti vyvedené na terén) v riešenom území.

Novonavrhané kanalizačné prípojky od vpustov a strešných zvodov budú pripojené novým napojením na stoku alebo do najbližšej vstupnej kanalizačnej šachty, alebo do pôvodnej kanalizačnej prípojky od zrušenej vpuste. Do kanalizačných prípojok budú zaústené aj dažďové zvodové potrubia, ktoré odvádzajú dažďovú vodu zo striech príslušných objektov.

Do verejnej stoky, ktorá prechádza riešeným územím budú zaústené aj dažďové vody, ktoré dopadnú priamo na povrch riešeného územia.

### **SO 12 Verejné osvetlenie**

Vonkajšie osvetlenie je navrhnuté osvetľovacou sústavou s 29 ks svietidiel s označením „A“, lucerna štvorboká historická, LU 002 LED, 35W, IP65 (RAL 7022). Lucerna je osadená na osemhrannom stožiar, h=3000mm (RAL 7022). Stožiar je kotvený do betónového základu cez oceľovú prírubu.

Napojenie navrhovanej osvetľovacej sústavy bude prepojením (pripojením) s existujúcou sústavou na Vajanského ulici, Žarnovej ulici, Rázusovej ulici, Streleckej ulici a Dolné bašty.



Rozvody sú navrhované káblom CYKY-J 4x10. Spolu s káblom sa do výkopu položí vodič FeZn Ø10. V zemi bude kábel uložený v ryhe 35x70 cm (50x70cm), na pieskovom lôžku o hrúbke cca 10cm. V stožiaroch verejného osvetlenia budú osadené istiace rozvodnice verejného osvetlenia (Guro EKM 1281-2D2-5-16), z ktorých sa káblom CYKY 3Cx 1,5 napoja svietidlá A. Svietidlá budú pripojené cez istiacu rozvodnicu pre verejné osvetlenie EKM 2050K-2DU káblom CYKY-J 3x1,5. Svietidlá budú chránené pred prepätím prepäťovou ochranou PO I LED 230V/12,5kA, za poistkou, sústava TN-S.

### **SO 13 Prekládka vzdušného vedenia a rozvody NN**

Projektová dokumentácia rieši prípojku do hlavného rozvádzača RE-RH1 riešeného priestoru Obnova Námestia SNP v Trnave. Súčasťou PD sú aj prípojky pre rozvádzač RH1 (rozvádzač pre ilumináciu kostola), RF (technológia fontány), RS1, RS2 (dva rozvádzače slaboprúdu), R-S 40 (dva rozvádzače pre výsuvné stĺpiky), RZ (rozvádzač pre závlahy), informačné panely (RIP1 a RIP2) a energetický stĺpik „ES“. Projektová dokumentácia rieši tiež preloženia parkovacieho automatu z nárožia, pri Hlavnej ulici na Rázusovu ulicu.

### **SO 14 Slaboprúdové rozvody**

Predmetom stavby je vybudovanie IT infraštruktúry pre pripojenie bezpečnostných kamier a WiFi prístupových bodov pre účely rekonštrukcie a obnovy námestia SNP v Trnave.

Káblové rozvody v areáli námestia budú inštalované do zeme a budú tvorené sieťou káblových chráničiek. Budú využité tri typy chráničiek, líšiace sa účelom a spôsobom použitia.

Všetky káblové chráničky vychádzajú zo zostavy slaboprúdových kovových rozvádzačov Rittal, inštalovaných v múriku okolo zelených plôch parku. A smerujú do podzemných káblových šacht typicky umiestnených pri novovybudovaných stĺpoch verejného osvetlenia. Do každej šachty typicky vchádzajú dve HDPE rúrky a následne z každej podzemnej šachty vchádza jedna HDPE chránička do samotného stĺpa VO. Na tomto stĺpe bude umiestnená buď kamera alebo WiFi prístupový bod.

Nakoľko sa nad súčasným námestím nachádza vzdušné vedenie optického káblu mestskej polície bude pre účely jeho preloženia do zeme inštalovaná medzi objektami na rohu ulíc Rázusova a námestie SNP a Hlavná a námestie SNP, trasa optickej chráničky HDPE 40/33Na oboch objektoch bude potrebné vytvoriť optické spojky z jestvujúcich optických káblov na podzemné vedenie a späť. Následne bude nadzemné samostatné vzdušné vedenie demontované.

### **SO 15 Mobiliár a drobná architektúra**

V rámci realizácie bude demontovaný pôvodný mobiliár – lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše a kontajnery so zeleňou.

V rámci prvkov mobiliáru a drobnej architektúry bude osadených 20 ks lavičiek, 21 kusov stojanov na bicykle, 25 ks stĺpikov, 24 ks odpadových košov, 2ks informačných nosičov a 4 ks informačných panelov.

### **Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Jozef Ďurko, Hornopotočná 20, 917 01 Trnava a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, stavba bude umiestnená na pozemkoch registra "C" parc. č. 784/1, 786, 8380/1, 8380/2, 8804/2, 8805/1, 8805/3, 8831/1, 8831/2, 8833/1, 8833/2, 8833/3, 8833/4, 8834/2, 8835, 8941, registra "E" parc. č. 747/12 v katastrálnom území Trnava, v obci Trnava tak, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese 01, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.

2. Dodržať podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
5. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí u ich správcov formou písomnej objednávky.
8. Pri výstavbe budú dodržané podmienky dotknutých orgánov:

#### **Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi súhlas dňa 04.11.2021**

Súhlas je potrebný k vydaniu stavebného povolenia a následnej realizácie projektu.

Majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku parcely registra "C" č. 786 v k.ú. Trnava navrhujeme formou zmluvy o výpožičke. Časť pozemku na ktorom budú uložené podzemné káble pre napojenie osvetlenia a stožiare osvetlenia bude oddelený geometrickým plánom. Na vyššie uvedenom pozemku p.č. 786 bude umiestnené iluminačné osvetlenie priečelia kostola pomocou osadenia dvoch samostatne stojacich stožiarov s osvetlením a kábel, ktorý sa uloží v zemi (vedľa jestvujúceho chodníka) bude vedený k dvom bočným vežiam a uchytený na ich stenu popri dažďovom zvode do horného podlažia, kde sa umiestni iluminácia hlavnej veže kostola pomocou dvoch svietidiel.

#### **ELTODO SK, a.s. vyjadrenie dňa 19.07.2021 č. 330721/PJ**

V prílohe zasielame orientačný zákres, pre lokalitu podľa Vašich záujmových oblastí.

V prípade potreby prekládky siete SANET žiadame predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu prekládky.

Prevádzkovateľ IS SANET súhlasí s vydaním stavebného a územného rozhodnutia.

Príloha Trnava 3 žltá trasa žiadame o vytýčenie trasy SENET-u u Orange. Pretože naša linka v danej lokalite je v prenájme od firmy Orange.

Pred realizáciou hore uvedenej stavby žiadajte o vytýčenie trasy SANET-u na nasledujúcom kontaktnom čísle: 0948 066 311.

#### **Krajský pamiatkový úrad Trnava stanovisko dňa 17.06.2021 č. KPUTT-2021/13382-2/49944/KAZ**

- súhlasí s pripomienkami, ktoré žiadame zapracovať do stavebného povolenia a rešpektovať pri realizácii prác:

1. Čadičové kocky, určené na vydláždenie križovatky ciest Hlavná - Dolné bašty - Vajanského do vejárov, nesmú mať jednotný rozmer pochôdznej plochy 100 x 100 mm, ale tento rozmer by sa mal pohybovať v rozmedzí 85 až 115 mm, aby bolo možné vyskladať vejárový vzor kladenia s prípustnou šírkou škár. Je treba, aby boli tieto dlažbové kocky štiepané, a to vrátane hornej - pochôdznej plochy.

2. V križovatke Hlavná - Dolné bašty - Vajanského bude nutné doriešiť smer kladenia dlažbových kociek do vejárového vzoru v jednotlivých uliciach, v závislosti od ich historického významu, kde je ako priebežný vzor ukladaná dlažba významnejšej komunikácie a ostatné komunikácie sa j nej pripájajú cez rovnako kladený pás zodpovedajúci prídlažbe. Vejárový vzor dlažby v bočných uliciach musí byť ukladaný kolmo voči vejárovému vzoru Hlavnej ulice.

3. Vzorky jednotlivých navrhovaných druhov dlažieb požadujeme predložiť na posúdenie z hľadiska ich farebnosti a štruktúry.

4. Pri riešení zábradlia na výtokovom portáli mosta je potrebné zachovať v závislosti od skutkového technického stavu maximálne možné množstvo pôvodných prvkov a len najviac poškodené prvky nahradiť kópiami vyrobenými umeleckým kováčom.

5. Naďalej zostávajú v platnosti rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava KPUTT-2016/8637-2/21715/Grz zo dňa 22.03.2016, týkajúce sa realizácie archeologického výskumu v rozsahu III. etapy.

6. V súvislosti s výkopovými prácami bude vykonaný archeologický výskum v zmysle podmienok rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2015/13208-2/40433/Grz zo dňa 15.06.2015, ktorého cieľom je zistenie pozostatkov barbakanu.

7. Vzhľadom k predpokladu nálezov fragmentov architektúr barbakanu, zaniknutého v nadzemí, bude rozsah archeologického výskumu určovaný počas kontrolných dní na základe zistenej nálezovej situácie.

8. V prípade, že pri zakladaní pamätníka osloboditeľov nastanú technické problémy alebo vynútenie zasahovania do konštrukcií premostenia námestia, bude potrebné opätovne uvažovať o premiestnení pomníka na iné, vhodnejšie miesto.

9. Termín začatia ako aj predpokladaný termín ukončenia prác požadujeme písomne, prípadne elektronickou poštou vopred s dostatočným časovým predstihom oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu za účelom vykonávania štátneho pamiatkového dohľadu, pričom vzhľadom k významným pamiatkovým hodnotám územia a zložitosti riešeného problému požadujeme počas realizácie zvolávať pravidelné kontrolné dni za účasti zástupcov Krajského pamiatkového úradu Trnava.

Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trnava. Každú zmenu oproti schválenej dokumentácii, alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom Trnava.

2. Podľa § 40 ods. 4 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových



súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku stanovisko dňa 28.07.2021 č. ASM-80-1707/2021**

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok.

Pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa vo vlastníctve Ministerstva obrany SR nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

**NASES vyjadrenie dňa 27.07.2021 č. 330-2021/1-6926**

- podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave stanovisko dňa 22.07.2021 č. ORHZ-TT1-416-001/2021**

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

**Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 01.07.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/019922-002**

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).

2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Cífer v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.

4. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov.

5. Rešpektovať regionálny biokoridor Trnávka a existujúcu zeleň v lokalite - aleje, brehové porasty, ktoré predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

6. V prípade, že investičnou akciou príde ku zmene stavu mokrade - uvedeného vodného toku, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody učiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.

7. Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 ods. 2 zákona.

8. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezom chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

**Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH vyjadrenie dňa 19.07.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/020782**

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

**Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS vyjadrenie dňa 03.08.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/019998**

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. Navrhovaná stavba "SO 01 - Prekrytie potoka Trnávka" je v zmysle § 52 vodného zákona vodnou stavbou. Investor je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby.
2. Ak kanalizačná prípojka fontány D160 v rámci stavby "SO 11 - Prípojky vody a kanalizácie k fontánam a hydrantu" nemá platné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, je investor povinný o povolenie požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy.
3. Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavby: "SO 02 - Cesty a spevnené plochy (miestna komunikácia)" je investor povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona na jej uskutočnenie.
4. Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
5. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
6. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

**Orange Slovensko a.s. vyjadrenie dňa 10.08.2021 č. BA-2884 2021**  
Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

- pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011Z.z. o ochrane sietí a zariadení,
- pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním,
- všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.,



- mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizácia prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ním poverená servisná organizácia,
- zahájenie prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

#### **OTNS a.s. vyjadrenie dňa 26.07.2021 č. 3095/2021**

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako STN 33 3300,
  - realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo je 0,5 m) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66, § 67 a § 68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu,
  - jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s. Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom,
  - nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute,
  - vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času (uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť,
  - oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
  - v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS,
  - v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať a odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PD,
  - žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatíu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: swansiete@otns.sk,
  - stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových dosiek,
  - bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: 0908706819, 0650/123456, helpdesk@swan.sk,
  - upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/opravy optickej trasy vrátane pokút,
  - požadujeme ďalší stupeň PD SP/RS predložiť na odsúhlasenie,
- Pri splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a.s. ako správca siete SWAN k realizácii nemá námietky.

#### **Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 08.10.2021 č. 6612130356**

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK,

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s alebo DIGI Slovakia, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), prizvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí : Tomáš Tomašovič, tomas.tomasovic@telekom.sk, +421 910 394084.
- V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjdenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK:

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podá uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

### **SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 16.08.2021 č. TD/NS/0620/2021/Mo**

Základné parametre plynárenského zariadenia:

- pripojovací plynovod: STL, NTL plynovody, prípojky a plynárenské zariadenia 80kPa  
SPP-D súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk),



- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,  
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) najneskôr 3 dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác, upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- ,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,  
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne, alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: [jozef.baranc@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.baranc@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné IS musia byť počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy , ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850111727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- a zároveň že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a §285 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

#### **STEFE Trnava, s.r.o. vyjadrenie dňa 03.08.2021**

V danej lokalite plánovaného projektu obnovy Námestia SNP sa nenachádzajú žiadne siete v správe STEFE Trnava, s.r.o..

#### **SVP š.p., OZ Piešťany vyjadrenie dňa 08.10.2021 č. CS SVP OZ PN 7282/2021/02**

SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa ako správca vodohospodársky významného vodného toku Trnávka Vám dáva k predloženej PD nasledovné

vyjadrenie:

- v zmysle STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Trnávka v šírke min. 6 m od okraja profilu prietochného profilu toku. Uvedené ochranné pásmo požadujeme pri realizácii stavby rešpektovať.
- k odstráneniu cestného mosta na Rázusovej ulici /pri knižnici/ v rkm 11,620 a k vybudovaniu novej konštrukcie mosta nemáme zásadné pripomienky. Riešený cestný most nie je zaradený v ZP našej organizácie a taktiež nie je v našej správe.
- osadenie spodnej hrany novej nosnej konštrukcie mosta (železobetónovej dosky s trámami) realizovať vo výške zodpovedajúcej Q100 (39 m<sup>3</sup>/s) + 50 cm bezpečnosť, čomu zodpovedá výška min. 3,55 m od dna toku.
- s navrhovanou rekonštrukciou stropnej časti prekrytia toku - opravou poškodeného betónu a sanáciou betónových vrstiev v celom rozsahu riešenej stavby - t.j. v dĺžke cca 120 m súhlasíme.
- v rámci riešenia opravy poškodenej dlažby opevnenia toku súhlasíme s výmenou poškodenej dlažby, doplnenia chýbajúceho opevnenia a vyčistením koryta, pričom požadujeme rešpektovať jestvujúci prietochný profil toku.
- v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami je na sanáciu súčasného mosta, realizáciu novej konštrukcie mosta, na rekonštrukciu stropnej časti prekrytia a oprava poškodeného opevnenia koryta toku potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác. Spracovaný povodňový plán zabezpečovacích prác je potrebné

predložiť na OZ Piešťany na odsúhlasenie a Okresnému úradu v Trnave, odboru starostlivosti o ŽP na schválenie.

- upozorňujeme na prísny zákaz ukladania búracieho a stavebného materiálu do prietochného profilu toku počas realizácie stavby.

- upozorňujeme, že pri realizácii inžinierskych sietí treba brať do úvahy skutočnosť, že v úseku prekrytého profilu vodného toku Trnávka treba znížiť požadovanú hĺbku výkopu tak, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie prekrytia toku.

- v prípade vzniku škôd na majetku našej organizácie v súvislosti s realizáciou stavby, vykonávateľ prác vzniknuté škody neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.

- navrhovanú výsadbu drevín - stromov v rámci "Sadových úprav" požadujeme umiestniť mimo ochranného pásma toku, t.j. vo vzdialenosti min. 6 m od okraja krytého profilu toku.

- s trvalým osadením ocelevej lávky pod fontánou, ktorá má slúžiť pre účely revízie rozvodov pod fontánou nesúhlasíme, nakoľko konštrukcia lávky výšky 1,8 m by zasahovala do prietochného profilu (Q 100 + 50 cm bezpečnosť). Prípadnú revíziu je potrebné riešiť iba dočasným osadením lávky v prípade potreby.

- spravovanie objektov stavby v dotyku s vodným tokom si budete vykonávať v zmysle §-u 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. Upozorňujeme, že ako správca vodného toku nezodpovedá za prípadne vzniknuté škody spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

- zahájenie prác žiadame oznámiť našej organizácii, u.k. Trnava, Bratislavská 28, t.č. 033/5536027, 0903/460617.

- k stavbe je potrebné vyjadrenie, resp. povolenie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o ŽP.

S vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby súhlasíme za dodržania podmienok vyjadrenia našej organizácie.

### **TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 11.08.2021 č. 14256/2021/Moc**

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vlastní a prevádzkuje v riešenej lokalite stavby verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Verejné siete žiadame pri stavebných prácach rešpektovať nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí, vytýčia pracovníci TAVOS a.s. na základe objednávky priamo v teréne. Pri osádzaní stavieb s pevným základom ako aj vysádzaní stromov a kríkov žiadame dodržať ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií, ktoré upravuje zákon NR SR č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2 písm a), ako vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode alebo kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. Pri súbehoch s inými sieťami požadujeme dodržať medzi potrubiami vodorovnú vzdialenosť minimálne 1,5 m, vo veľmi stiesnených priestorových pomeroch na krátkych úsekoch po konzultácii a odsúhlasení s pracovníkmi TAVOS, a.s. podľa STN 73 6005 (Priestorová norma). Poklopy vodárenských armatúr, pokiaľ sa nachádzajú v trase navrhovanej obnovy, žiadame upraviť do novej nivelety v zmysle § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a zariadenia na našich sieťach nezasypať a rešpektovať. Pred zasypaním križovaní žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu. Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu verejného vodovodu a k narušeniu stability našich podzemných sietí. Za dodržania vyššie uvedených podmienok s umiestnením stavby podľa predloženej dokumentácie súhlasíme.

- S navrhovanou rekonštrukciou vodovodnej prípojky s napojením na verejný vodovod v majetku alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme.



- Upozorňujeme, že v súlade so zákonom č. 442\*/2002Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 5 , prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste napojenia na verejný vodovod a nie v mieste odberu vody.

- Upozorňujeme, že potrubie vodovodnej prípojky napojenej na verejný vodovod musí byť uložené v hĺbke od 120-130 cm pod úrovňou terénu, 30 cm odo dna vodomernej šachty.

- K navrhovanému odkanalizovaniu riešených fontán do recipientu sa nevyjadrujeme.

- S navrhovanou rekonštrukciou podzemného hydrantu DN80 na verejnom vodovode súhlasíme.

Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode ako aj rekonštrukciu podzemného hydrantu môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t.j. Trnavská vodárenská spoločnosť, as. Piešťany. Rekonštrukcia podzemného hydrantu bude na základe objednávky a na náklady investora.

- S navrhovaným odvádzaním dažďových vôd do verejnej kanalizácie v majetku alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme. Pred napojením prípojok od dažďových vpustí na verejnú kanalizáciu (pripojenie musí byť zrealizované za prítomnosti pracovníkov TAVOS, a.s ) a uvedením stavby do užívania, investor uzavrie zmluvu na odvádzanie dažďových vôd do verejnej kanalizácie s TAVOS, a.s. . K žiadosti o zriadenie pripojenia je potrebné doložiť situáciu s výmerou plôch odvádzaných dažďových vôd, ktorú overil TAVOS, a.s. a je súčasťou vyjadrenia.

- Uvedená požiadavka neplatí, pokiaľ je odvodnenie existujúce, spoplatnenie odvádzania je riešené platnou zmluvou s TAVOS, a.s. a množstvo odvádzaných vôd z povrchu sa nemení.

- Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t.j. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany a na verejnej kanalizácii iba za prítomnosti poverenej osoby prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a po konzultácii s útvarom odvádzania odpadových vôd Trnava.

- Zároveň upozorňujeme, že pri akejkolvek stavebnej alebo inej činnosti v trase verejných vodovodov a kanalizácií a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

### **Trnavská teplárenská a.s. vyjadrenie dňa 10.09.2021 č. MS-1173/2021**

S koncepciou doručeného projektu súhlasíme za podmienky rešpektovania našich pripomienok.

1. Križovania a súbeh navrhovaných sietí s horúcovodom TAT, a.s. riešiť v zmysle STN 73 6005.

2. TAT, as. požaduje zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma horúcovodu v zmysle zákona o tepelnej energetike 657/2004 Z.z.

3. Stavebník pred začiatkom stavby objedná vytýčenie sietí v TAT, a.s..

4. Práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou.

5. Počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov TAT, a.s. k obhliadke rozkopávky - prípravy územia.

6. Nad horúcovodom a v jeho ochrannom pásme nesmie byť vysadená vzrástla zeleň, osadené drenážne systémy, základové pásy, verejné osvetlenie, stavby akéhokolvek druhu a pod..

### **TT-IT, s.r.o. stanovisko dňa 08.10.2021**

- V uvedenej lokalite sa nachádza vedenie mestskej optickej siete Tomnet. Priebeh sietí je zakreslený na priloženom nákrese modrou prerušovanou čiarou.

- Pri realizácii dôjde k stretu s uvedeným vedením, preto požadujeme rešpektovať a zachovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať

zásadne ručným spôsobom bez použitia strojných mechanizmov a dodržanie všetkých podmienok ochrany v zmysle § 66 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a iných legislatívnych noriem.

Pred samotnou výstavbou je potrebné požiadať o vytýčenie sietí v teréne.

- V rámci obnovy námestia SNP je plánovaný aj samostatný stavebný objekt SO 14 "Slaboprúdové rozvody". V rámci neho projekt predpokladá napojenie na existujúcu mestskú optickú sieť, ktorú spravujeme. Základnú realizáciu napojenia na optickú sieť sme konzultovali s projektantom pri príprave projektu. Zároveň je plánované vybudovanie nových rozvodov sieťou káblových chráničiek a káblov pre mestskú optickú sieť a nových zariadení prístupových bodov wifi kamier pre potreby mesta. Celú realizáciu tohto stavebného objektu je potrebné realizovať v úzkej súčinnosti s našou spoločnosťou nakoľko budú zariadenia priamo napojené na existujúce mestské systémy wifi hotspotov a kamerový systém mestskej polície. Nakoľko ide o pomerne rozsiahly stavebný objekt chceme Vás požiadať o čo najskoršie informovanie o termíne realizácie a prípadnú koordináciu s realizátorom tohto stavebného objektu.

### **UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vyjadrenie dňa 19.07.2021 č. 1672/2021**

- 1.) U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC.
  - 2.) pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
  - 3.) V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
  - 4.) V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.
  - 5.) Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené.
  - 6.) Zásyp káblov UPC vykonávať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami.
  - 7.) Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC.
9. Dodržať ďalšie prípadné podmienky v zmysle stavebného zákona.
10. Podľa § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
11. Stavebník označí stavbu štítkom podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona.
12. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) je stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
13. Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.
14. Kolaudácia stavby bude možná až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na vodné stavby.
15. Stavebník je povinný všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, plniť, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú pre neho záväzné.

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** neboli vznesené.

### **Odôvodnenie:**

Dňa 05.11.2021 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

V zmysle § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy na základe žiadosti Mesta Trnava určil, podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad – Obec Majcichov, ktorý vykoná a vydá rozhodnutie na hore uvedenú stavbu.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.


#### **Upozornenie:**

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

#### **Poučenie o odvolaní:**

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad Obec Majcichov. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Tibor Marek  
starosta obce Majcichov



**Doručí sa:**

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli príslušných obcí - Mesto Trnava a obec Majcichov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce ( Mesto Trnava a obec Majcichov), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

-----  
vyvesené dňa  
podpis, pečiatka

-----  
zvesené dňa  
podpis, pečiatka

**Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

**Príloha:**

- overená projektová dokumentácia pre stavebníka

Na vedomie:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad, Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava  
zastúpené: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
2. projektant: Ing. Jozef Ďurko, Hornopotočná 20, 917 01 Trnava
3. JUDr. Peter Mikuš, Šrobarova 9, 917 01 Trnava
4. JUDr. Tibor Sanák, Nám. SNP 2, 917 01 Trnava
5. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvy, Nám. SNP 7, 917 01 Trnava
6. Lekáreň pod stanicou, s.r.o., Kollárova 6, 917 01 Trnava
7. Mokošák Plus, s.r.o., Zavorská 10, 917 01 Trnava
8. Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 918 70 Trnava
9. Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., Nám. SNP 3, 917 01 Trnava
10. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
11. Obec Majcichov, Obecný úrad, 919 22 Majcichov 606
12. Spoločný obecný úrad - k spisu

# OBEC MAJCICHOV

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.MAJ-249/2021/Pk-18  
Vybavuje: Ing. Július Pančík  
Tel.: 033/5564402  
e-mail: pancik@soutt.sk

v Trnave dňa 28.01.2022

## UPOVEDOMENIE O OPRAVE CHYBY V PÍSANÍ

Obec Majcichov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117a § 119 odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vydal dňa 29.12.2021 pod č.sp. Výst. MAJ-249/2021/Pk-299 rozhodnutie, ktoré sa týka stavby:

### Obnova Námestia SNP Trnava

V písomnom vyhotovení rozhodnutia došlo k chybe v písaní čísiel parciel na strane 1.

Chybný text:

"(ďalej len „stavba“) na pozemkoch registra „C“ parc. Č. 784/1, 786, 8380/1, 8380/2, 8804/2, 8805/1, 8805/3, 8831/1, 8831/2, 8833/1, 8833/2, 8833/3, 8833/4, 8834/2, 8835, 8941 registra „E“ parc. Č. 747/12 v katastrálnom území Trnava, v obci Trnava, tak ako je zakreslené na situácii na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:500 (výkres č. D2.2), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia."


sa nahradzuje textom:

"(ďalej len „stavba“) na pozemkoch registra „C“ parc. Č. 784/1, 786, 6380/1, 6380/2, 8804/2, 8805/1, 8805/3, 8831/1, 8831/2, 8833/1, 8833/2, 8833/3, 8833/4, 8834/2, 8835, 8941, 8806/2 registra „E“ parc. Č. 747/12 v katastrálnom území Trnava, v obci Trnava, tak ako je zakreslené na situácii na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:500 (výkres č. D2.2), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia."

### Poučenie:

Podľa ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebný úrad chyby v písaní, v počtoch a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.



  
Ing. Tibor Marek  
starosta obce Majcichov

**Doručí sa:**

Doručí sa:

1. Mesto Trnava, Mestský úrad, Odbor investičnej výstavby, Trhová 3, 917 71 Trnava  
zastúpené: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Na vedomie:

2. Obec Majcichov, Obecný úrad, 919 22 Majcichov 606
3. Spoločný obecný úrad - k spisu