

MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Datum: 11. NOV 2021	Príloha: 7	Vyb.: Hg
Ev.č.záznamu:	107 611 / 24	
Číslo spisu:		

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3, 917 71 Trnava

Trnava 3.11.2021

Vážená pani Ing. Heregová

Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie .

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa Mesto Trnava v zastúpení Ing. Heregová vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného povolenia .

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na stavbu: **OBNOVA NÁMESTIA SNP**, parc.č.8833/1-4, 8831, 6380/1-2 k.ú Trnava, pre investora: Mesto Trnava, podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Arch. Pavel Ďurko (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), za týchto podmienok:

- Požadovaný je odber pre hlavný rozvádzač RH1 fakturačné meranie (polopriame meranie) , ktorý bude zásobovať podružné rozvádzače daného priestoru (fontána, osvetlenie kostola, závlahy, stĺpik, atď).
- **Upozorňujeme na podanie žiadosti o pripojenie odberného miesta.**
- Po podaní žiadosti o pripojenie si investor zrealizuje elektrickú prípojku na vlastné náklady od deliaceho miesta zemným káblom NAYY-J 4x120 z existujúceho NN káblového distribučného vedenia z SR č.2953. Istená bude v SR a ukončená na **hlavnom istíči** v rozvádzači RE . Prípojka nie je majetkom ZSD, a.s. Rozvádzač elektromerový odporúčame v plastovom vyhotovení, ktorý požadujeme umiestniť na verejno-prístupnom pozemku. Deliace miesto medzi prevádzkovateľom a odberateľom bude poistkový odpínač v SR č.2953.
- Súčasťou PD je aj polozenie chráničiek – rúr FXKVS 200 podľa PD v dvoch miestach pre potreby ZSD, a.s.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;

- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné **12 mesiacov** od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy o pripojení, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.



Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

V prípade záujmu o konzultáciu technického riešenia prosím, uveďte značku CD 82980/2021 a kontaktujte špecialistu správy energetických zariadení Peter Šturdík, +421-(0)335563121 e-mail: peter.sturdik@zsdis.sk

Predloženú PD a situáciu Vám zasielame späť.
S pozdravom



Ing. Peter Schneider
vedúci správy energetických zariadení Západ
Západoslovenská distribučná, a.s.

Peter Šturdík
špecialista správy energ. zariadení Západ
Západoslovenská distribučná, a.s.