

Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1/1
917 71 Trnava

ODBORNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii stavby č. 6108/4/2021

Na základe Vašej žiadosti zn. OIV/1251-38970/2021/Hg zo dňa 05.11.2021 prijatej dňa 09.11.2021 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: Obnova Námestia SNP

Investor: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1/1, 917 71 Trnava

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Pavel Ďurko, Ateliér DV, s.r.o., Hornopotočná 20, Trnava

Umiestnenie stavby: Trnava, Námestie SNP, parc. č: 8833/1-4, 8831, 6380/1-2

1. Predložená dokumentácia a doklady:
 - 1.1 Sprievodná správa
 - 1.2 Súhrnná technická správa
 - 1.3 Situácia stavby
 - 1.4 Koordinačná situácia
 - 1.5 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
 - 1.6 Projekt organizácie výstavby
 - 1.7 Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 - 1.8 Návrh plánu užívania verejnej práce
 - 1.9 SO 01 – Sanácia prekrytia potoka Trnávka z r. 1912
 - 1.10 SO 02 – Cesty a spevnené plochy
 - 1.11 SO 03 – Sadové úpravy
 - 1.12 SO 04 – Závlahy
 - 1.13 SO 05 – Fontána
 - 1.14 SO 06 – Reinštalácia pamätníka oslobodenia
 - 1.15 SO 07 – Oplotenie parčíka a reinštalácia barokových sôch
 - 1.16 SO 08 – Rekonštrukcia zábradlia a vých. portálu prekrytia Trnávky
 - 1.17 SO 09 – Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných
 - 1.18 SO 10 – Dažďová kanalizácia
 - 1.19 SO 11 – Prípojky k fontáne a hydrant
 - 1.20 SO 12 – Verejné osvetlenie
 - 1.21 SO 13 – Prekládka VN a rozvody NN
 - 1.22 SO 14 – Slaboprúdové rozvody
 - 1.23 SO 15 – Mobiliár a drobná architektúra

2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

odborné stanovisko:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

Zistenia:

SO 01, SO 08:

- 2.1 Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (STA)

Pripomienky a upozornenia:

- 2.2 V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška č. 374/1990 Zb., ktorá bola nahradená vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (STA)

SO 02:

- 2.3 Na vyznačenej pozemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá musia byť vyhradené najmenej 4% stojísk, najmenej však jedno stojisko pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, je potrebné riešiť v súlade s § 58 ods. 2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

V Nitre, dňa 30.11.2021



za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Roman Mihálik
poverený riadením pracoviska

Kópia: Inšpektorát práce Trnava

Vybavuje: Ing. Zuzana Ivančíková – STA, Bc. Ondrej Varga – STA, Ing. Romana Mihálik – EZ