




TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: 23. AUG. 2021	Príj.: 91331/29	Vyb.: Hof
Ev.č.záznamu:		
Číslo spisu:		

Mesto Trnava

MsÚ v Trnave, Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list značky:

Naša značka:

14256/2021/Moc/3

Vybavuje:

Ing. Očenášková/033/59 66218

Piešťany, dňa:

11.08.2021

Vec: Obnova Námestie SNP, Trnava – vyjadrenie pre stavebné povolenie.

Predložená projektová dokumentácia rieši návrh koncepcnej obnovy územia námestia z hľadiska jeho architektonického vývoja. Obnova sa dotkne pozemkov s parc.č. 8833/1 – 4, 8831, 6380/1-2 k.ú. Trnava. Investorom stavby je žiadateľ o vyjadrenie.

SO 11 – Prípojky vody a kanalizácie: V riešenom území sa nachádza jedna fontána, ktorá je pripojená na pitnú vodu. Rekonštrukciou námestia SNP navrhujeme danú prípojku zrekonštruovať v pôvodnej trase. Zrekonštruje sa od navrhavacieho pásu, kde sa za pôvodným nefunkčným uzáverom prípojky osadí nový uzáver so zemnou súpravou a pôvodný ventil zostane otvorený. Navrhovaná prípojka sa vyhotoví z potrubia z HDPE D32x3mm. V navrhovanej technologickej šachte pod fontánou sa budú nachádzať fakturačná vodomerná zostava s vodomermom DN20. Technická šachta bude vyhotovená ako monolit liaty do formy. Výpočtom stanovená predpokladaná potreba vody je $Q_r=150 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Riešená fontána bude aj odkanalizovaná kanalizačnou prípojkou D160. Kanalizačná prípojka bude vyvedená voľným vyústením do recipientu, ktorý sa nachádza pod riešenou šachtou. Potrubie prípojky bude vyhotovené z PVC-U.

V rámci stavby sa zrekonštruje jeden podzemný hydrant DN80, ktorý sa nahradí novým vrátane posuvného uzáveru a zemnej súpravy. Pôvodný hydrant sa zdemontuje až po pôvodný posuvný uzáver a celá armatúrna zostava sa zrekonštruje.

SO 10 Dažďová kanalizácia: Do verejnej stoky, ktorá prechádza riešeným územím budú zaústené dažďové vody, ktoré dopadnú priamo na povrch riešeného územia. Tieto budú odvádzané uličnými vpustami so zápachovou uzávierkou. Novonavrhované kanalizačné prípojky od vpustov a strešných zvodov budú pripojené novým napojením na stoku alebo do najbližšej vstupnej kanalizačnej šachty, alebo do pôvodnej kanalizačnej prípojky od zrušenej vpuste. Do kanalizačných prípojek budú zaústené aj dažďové zvodové potrubia, ktoré odvádzajú dažďovú vodu zo striech príslušných objektov.

K predloženej PD dávame nasledovné vyjadrenie:

- V riešenej lokalite sa nachádzajú okrem verejných sietí v majetku a/alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti aj vodovodné a kanalizačné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam. Verejné siete a prípojky žiadame pri stavebných prácach rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti vytýčia v teréne pracovníci TAVOS a.s., na základe objednávky. Pri osádzaní stavieb s pevným základom ako aj vysádzaní stromov a kríkov žiadame dodržať ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií. Ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií upravuje zákon NR SR č.442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, v §-e 19, ost.2 písm.a.) ako vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany **1,5 m** pri verejnom vodovode alebo kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, **2,5 m** pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. Pri súbehoch s inými sieťami požadujeme dodržať medzi potrubiami vodorovnú vzdialenosť **minimálne 1,5 m**, vo veľmi stiesnených priestorových pomeroch na krátkych úsekoch po konzultácii a odsúhlasení s pracovníkmi TAVOS a.s., v zmysle STN 736005. Poklopy vodárenských armatúr, pokiaľ sa nachádzajú v trase navrhovanej obnovy, žiadame upraviť do novej nivelety v zmysle §27 ods. 4 zákona č. NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a zariadenia na našich sieťach nezasypať a rešpektovať. **Pred zasypávaním križovaní žiadame prizvať**



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatíu. Pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu verejného vodovodu a k narušeniu stability našich podzemných sietí. Za dodržania vyššie uvedených podmienok s umiestnením stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie **súhlasíme.**

- S navrhovanou rekonštrukciou vodovodnej prípojky s napojením na verejný vodovod v majetku a/alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti **súhlasíme.**

- Upozorňujeme, že v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 22, odst.5, prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste napojenia na verejný vodovod a nie v mieste odberu vody.

- Potrubie vodovodnej prípojky napojenej na verejný vodovod musí byť uložené v hĺbke od 120-130 cm pod úrovňou terénu, 30 cm odo dna vodomernej šachty.

- K navrhovanému odkanalizovaniu riešených fontán do recipientu **sa nevyjadrujeme.**

- **S navrhovanou rekonštrukciou podzemného hydrantu DN80 na verejnom vodovode súhlasíme.**

Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode ako aj rekonštrukciu podzemného hydrantu môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t.j. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany. Rekonštrukcia podzemného hydrantu bude na základe objednávky a na náklady investora.

- S navrhovaným odvádzaním dažďových vôd do verejnej kanalizácie v majetku a/alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti **súhlasíme.** Pred napojením prípojok od dažďových vpustí na verejnú kanalizáciu (pripojenie musí byť zrealizované za prítomnosti pracovníkov TAVOS a.s.) a uvedením stavby do užívania, investor uzavrie zmluvu na odvádzanie dažďových vôd do verejnej kanalizácie s TAVOS a.s.. K Žiadosti o zriadenie pripojenia je potrebné doložiť situáciu s výmerou plôch odvádzaných dažďových vôd, ktorú overil TAVOS a.s. a je súčasťou vyjadrenia.

- Uvedená požiadavka neplatí, pokiaľ je odvodnenie existujúce, spoplatnenie odvádzania je riešené platnou zmluvou s TAVOS a.s. a množstvo odvádzaných vôd z povrchu sa nemení.

- Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t.j. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. Piešťany a na verejnej kanalizácii iba za prítomnosti poverenej osoby prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a po konzultácii s útvarom odvádzania odpadových vôd Trnava.

- Zároveň upozorňujeme, že pri akejkolvek stavebnej alebo inej činnosti v trase verejných vodovodov a kanalizácií, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

Ing. Eleonóra Forgóva
technicko-prevádzková a investičná
riaditeľka

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
- 15-4 -

Prílohy: 3xPD