

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 TRNAVA

Trnava, 30.09.2021

Váš list zn.:
OIV/1251-38970/21/Hg

Zo dňa:
09.07.2021

Naša značka:
PD/TT/045/21

Vybavuje:
Sloboda

Telefón:
0911 683 007

E-mail:
martin.sloboda@siemens.com

**Vec: „Obnova Námestia SNP“
– vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie**

Predloženú PD požadujeme doplniť - upraviť v zmysle nižšie uvedených požiadaviek:

- ☐ všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10mm², CYKY-J 3x2,5mm², pre zemné svietidlá H05RR-F 3x2,5 mm²,
- ☐ pre realizáciu svetelných miest verejného osvetlenia súhlasíme použiť 29 ks nových jednodvierkových historických stožiarov STO/76/30/3P typ Trnava so svetidlami LU002 LED, 29 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2072 1xE27,
- ☐ požadujeme predložiť výkres navrhovaného stožiara so zadefinovaním, kde sa bude nachádzať otvor pre prestup kábla k WiFi a kamerám (vzdialenosť stredu otvoru od vrcholu stožiara, priemer otvoru, polohu otvoru na každom stožiarovi vzhľadom na orientáciu stožiarových dvierok k chodníku, typ káblovej prechodky, spôsob upevnenia zariadení na stožiar),
- ☐ otvory do stožiarov požadujeme realizovať výrobcom stožiarov pri ich výrobe, aby sa zabezpečilo ošetrovanie vzniknutých otvorov farbou,
- ☐ špecifikovať RAL a typ farby historických stožiarov a lucerien (ako Hlavná alebo ostatný mobiliár?),
- ☐ v rozvážači RE-RH1 požadujeme namontovať podružné elektromery pre rozúčtovanie spotreby každému odboru MsÚ,
- ☐ v rozvážačoch požadujeme použiť spínacie astronomické hodiny typu Orbis Astro Nova City,
- ☐ stožiar č.15 požadujeme prepojiť rezervným káblovým prepojom so stožiarom č.25,
- ☐ okruhy B/4 a B/5, B/6 a B/7, B/8 a B/9 požadujeme pre prípad poruchy prepojiť rezervným káblovým prepojom,
- ☐ úsek VO na Nám.SNP pri soche M. R. Štefánika požadujeme prepojiť káblom so stožiarom č.9,
- ☐ pre zníženie platieb za istiaci prvok v rozvážači VO požadujeme použiť istič čo najmenšej možnej dimenzie,

Yunex, s.r.o.
Verejné osvetlenie
Vedenie útvary:
Richard Prociak
Stanislav Vanek

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 3017

Yunex, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151989/B

IČO: 53684141, DIČ: 2121480361

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK8711110000001659340008

F-045/PRI-02

01/2005

Strana 1 z 2

- ☐ nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí,
- ☐ upravenú PD požadujeme predložiť na vyjadrenie.

Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia.

S pozdravom

Ing. Martin Michálek
technický vedúci projektov VO

Yunex, s.r.o.
Vedenie spoločnosti
Branislav Voška
Stanislav Vanek

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 3017

Yunex, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 151989/B

IČO: 53684141, DIČ: 2121480361

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK8711110000001659340008