

S vydáním SP pro dané stavby souhlasíme

za následných podmínek:

1. U předmětné stavby dojde k styku se sítí UPC podle zápisu evid. č.: **1672/2021**
2. Před zahájením stavby je potřeba zabezpečit u UPC vyřízení dodané sítě
3. V ochranné pásce káblov 1 m na obě strany vyhrnovat ruční výkop
4. V případě obnažení stávajících káblov zabezpečit jejich ochranu
5. Před zásepem pozvat zástupce UPC na obhlédnutí, či káble ne sú porušené
6. Zásep káblov UPC vykonať predpísaným sytkým materiálom a položiť signalizační štítky nad káblami
7. Krížovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC
8. Toto vyhlásenie platí 1 rok **19.7.2021**
9. V Bratislave, dňa **19.7.2021**

Meno **Dravcová** Podpis **Dravcová**

Obnova námestia SNP  
TRNAVA

