

ZÁKAZKA: Obnova Námestia SNP

Vysvetlenie 13.05.2022

Pre lepšiu prehľadnosť sú odpovede uvedené priamo pod otázkou **červeným** písmom

Otázky z 10.05.2022 10:23:12:

1. vo výkaze výmer SO 10 Dažďová kanalizácia chýba položka výstražná fólia z PE hnedá š.330 mm, D+M a SO 11 Prípojky vody chýba výstražná fólia z PE biela, š.330 - žiadame doplniť do výkazu výmer **SO 10 Dažďová kanalizácia - D + M výstražnej fólie je potrebné zahrnúť do položiek – montáž potrubia, SO 11 Prípojka vody - D + M výstražnej fólie je potrebné zahrnúť do položiek – montáž potrubia,**

2. vo výkaze výmer SO 02.2 Cesty a spevnené plochy nové konštrukcie je pol. 54 Dlažobná kocka - žula, rozmer 200/200/80mm, mrákotinská žula. Nie je určený farebný odtieň, táto dlažba je určená pre chodníky pre nevidiacich - drážky a výstupky majú byť frézované, v legende v PD je táto dlažba o rozmeroch 400/400/80 drážková a 200/200/80 s výstupkami - žiadame zohľadniť vo výkaze výmer **Vodiaca a signálna dlažba uvažovaná farebnosť žuly - šedá, drážky a výstupky frézované pre vodiacu a signálnu dlažbu, rozmer drážkovej aj dlažby s výstupkami 200/200/80**

Otázky z 12.05.2022 10:06:33:

vo výkaze výmer SO02.2 Cesty a spevnené plochy sú položky:

60) klinker 245/120/65 mm, farba tehlovočervená (semmelrock, Penter piazza)

65) klinker 245/120/65 mm, farba žltá (semmelrock, Penter piazza)

Uvedené typy výrobkov už výrobcovia nemajú v ponuke. Žiadame určiť náhradné typy (rozmery, farebný odtieň, typový názov, výrobca).

p.č. 60 – ROT NUANCIERT, rozmer 240/118/52 mm – klinker centrum s.r.o.

p.č. 65 – LEDERFARBEN NUANCIERT, rozmer 240/118/52 mm - klinker centrum s.r.o.

Otázky z 12.05.2022 10:06:33:

Vzhľadom k odpovedi vo vysvetlení zo dňa 11.5.2022 ohľadne trvalého dopravného značenia potrebujeme pre ocenenie ZDZ 317 a 318 - od projektanta zadefinovanie rozmerov DZ a grafický návrh vo formáte dwg resp. pdf.

V odpovedi zo dňa 11.5.2022 verejný obstarávateľ uviedol, že značenie 317 a 318 spolu s dodatkovou tabuľkou je spracované podľa požiadaviek Mesta a ORPZ-ODI Trnava. Uvedené znamená, že TDZ je spracované v súlade s platnou vyhláškou a jeho použitie bolo na základe záväzného stanoviska OR PZ – ODI Trnava určené Mestom Trnava dňa 7.12.2021. Uvedený dokument – určenie použitia dopravného značenia je súčasťou súťažných podkladov.