

[VŠETKÝM UCHÁDZAČOM]

V Nových Zámkoch
Dňa 08.03.2019

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

V procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 28/2019 dňa 08.02.2019 pod označením 3851 – MSS, verejnému obstarávateľovi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, so sídlom na adrese Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 1, IČO: 173 361 12 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) boli prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov s otázkami, ako sú uvedené v tabuľke nižšie.

K týmto otázkam a žiadostiam o vysvetlenie súťažných podkladov Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenia, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov		
P. č. otázky	Otázka / obsah žiadosti	Odpoveď
Žiadosť o vysvetlenie č. 1 zo dňa 19.02.2019. Vážení, jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku Vás tímto na základě informací v souboru „Súťažné podklady“ žádáme o poskytnutí následujících informací a/nebo kopií dokladů, případně o zodpovězení následujících otázek:		
1	Potvrďte prosím následující informace z prohlídky areálu, která se konala 15.2.2019: Součástí projektu NENÍ rekonstrukce kuchyně a ani zajištění energií pro její budoucí provoz. Nabízející nebude do řešení zahrnovat zdroj páry pro kuchyň, případně napojení kuchyně na rozvod ZP. Pokud bude v budoucnosti provoz kuchyně napojen na ZP, bude jeho spotřeba samostatně měřena tak, aby neovlivnila výsledky úsporných opatření realizovaných v nabízeném projektu.	Áno potvrdzujeme, že rekonštrukcia kuchyne nie je súčasťou predmetu zákazky a rovnako nie je súčasťou predmetu zákazky ani zabezpečenie energií s výnimkou rezervovanej kapacity transformátorov, pričom pre kuchyňu je potrebné počítať cca s 500 kVA (súčet príkonov zariadení projektovaných do kuchyne je 465 kW), a že uchádzač nie je povinný vo svojej ponuke zabezpečiť zdroj pary pre kuchyňu. Rekonštrukcia a prevádzka kuchyne bude riešená mimo tohto predmetu zákazky samostatným projektom, pričom bude zabezpečená samostatným dodávateľom, ktorý bude kuchyňu aj prevádzkovať a bude zabezpečovať dodávku patientskej aj zamestnaneckej stravy pre FNŠP NZ. Spotreba všetkých energií kuchyne bude meraná osobitne (nepočíta sa s centrálnou parou iba samostatným vyvíjačom pre umývačku) na zodpovednosť a náklady budúceho prevádzkovateľa kuchyne.

		Náhradou centrálnej pary by podľa predpokladu mala byť elektrická energia. Počíta sa však s použitím transformátorov FNsP NZ.
2	Kopie faktur za zemný plyn za r. 2017 a 2018.	Kópie faktúr za zemný plyn za roky 2017 a 2018 verejný obstarávateľ dopĺňa ako samostatnú Prílohu č. 1 tohto vysvetlenia.
3	Hodinové spotreby zemného plynu za r. 2017 a 2018.	Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii momentálne rozpis spotrieb na jednotlivé hodiny. Verejný obstarávateľ však dopĺňa ako samostatnú Prílohu č. 2 tohto vysvetlenia denné spotreby zemného plynu za rok 2018 uvedené po jednotlivých mesiacoch.
4	Kopie faktur za elektrickú energiu za r. 2017 a 2018.	Kópie faktúr za elektrickú energiu za roky 2017 a 2018 verejný obstarávateľ dopĺňa ako samostatnú Prílohu č. 3 tohto vysvetlenia.
5	(Nejlépe) měsíční spotřeby upravené vody pro prádelnu a kuchyni za roky 2017 a 2018.	Uvedené informácie verejný obstarávateľ dopĺňa ako samostatnú Prílohu č. 4 tohto vysvetlenia.
6	Jaké jsou provozní náklady na stávající centrální zdroj tepla (opravy/údržba, počet topičů, mzdové náklady)?	Uvedené informácie sú čiastočne súčasťou Prílohy č. 4 súťažných podkladov – Analýza potenciálu úspor, vypracovaná spoločnosťou C.E.I.S. CZ, s.r.o. – v kapitole 4.3.1. Údaje o mzdových nákladoch verejný obstarávateľ dopĺňa, ako samostatnú Prílohu č. 5 tohto vysvetlenia.
7	Prosíme o upřesnění: ve smlouvě je uveden měsíční rozpis splátek, nicméně v bodě 13.1 smlouvy je řečeno, že splátky budou čtvrtletní. Splátky preferujeme v delších intervalech, mohou být i pololetní.	Platí informácia uvedená v bode 13.1 návrhu zmluvy, teda že splátky ceny za opatrenia budú hradené v štvrtročných intervaloch. Uchádzači nebudú brať ohľad na to, že v Prílohe č. 7 zmluvy je uvedených 120 riadkov (teoreticky zodpovedajúcich 120 mesačným splátkam) a uvedú iba počet splátok zodpovedajúci štvrtročným splátkam počas obdobia splácania ceny za opatrenia. Ako je uvedené v poznámke k Prílohe č. 7 – konkrétne dátumy splatnosti sa uvedú až pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.
8	Protokol o emisním měření stávajících parních kotlů, případně o protokolu z kontroly kotlů.	Verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou dopĺňa samostatnú Prílohu č. 6 tohto vysvetlenia.
9	Upřesnění prostor, které jsou vytápěny crittaly.	Verejný obstarávateľ prikladá situáciu s vyznačením objektov ako samostatné dokumenty tvoriace Prílohu č. 7 tohto vysvetlenia. V prílohách: Hrubo šrafované – krytálové vykurovanie priestorov, a vyznačené nevykurované časti objektov (bodkovanie a N v krúžku) – ostatné sú vykurované. Vpravo dole sú vidieť 2 bytovky (spolu 5 x) ozn. ako B v krúžku. Prikladáme aj situáciu v ktorej je vidieť označenie jednotlivých objektov.

10	Mapa areálu s vyznačením vytápěných objektů.	Vid' odpoveď na otázku č. 9.
11	Schéma zapojení výměňkové stanice VST 1, VST 2 a VST 3.	Požadované informácie nie sú k dispozícii a preto ich verejný obstarávateľ z objektívnych dôvodov nevie poskytnúť.
12	Dispoziční schéma (mapa) rozvodů páry, topné vody a TUV s uvedením dimenzí.	Požadované informácie nie sú k dispozícii a preto ich verejný obstarávateľ z objektívnych dôvodov nevie poskytnúť.
13	Dispoziční schéma (mapa) rozvodů zemního plynu s uvedením dimenzí a provozního přetlaku.	Verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou dopĺňa samostatnú Prílohu č. 8 tohto vysvetlenia, v ktorej je načrtnutá orientačná schéma rozvodov.
14	Seznam (tabulka) VZT zařízení s technickými údaji (umístění zařízení; průměrná denní, nebo týdenní provozní doba, rok instalace, množství vzduchu, příkon ventilátoru, výkon ohřívačů vzduchu a parametry topného média, výkon chladiče vzduchu a parametry chladičů média; výkon dohříváče a parametry média (případně členění po větvích) typ rekuperace tepla, zvlhčování vzduchu, způsob regulace).	Verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou dopĺňa samostatnú Prílohu č. 9 tohto vysvetlenia, v ktorej uvádza informácie v podrobnosti, v akej ich má verejný obstarávateľ k dispozícii.
15	Sterilizace – technické údaje o stávajících parních sterilizátorech (typ, rok výroby, spotřeba páry na 1 sterilizační cyklus, průměrný počet sterilizačních cyklů za den (nebo týden), umístění.	Centrálna sterilizácia nie je predmetom tejto zákazky a jej modernizácia je riešená samostatným projektom. Predmetom modernizácie sterilizácie (na základe spomínaného samostatného projektu mimo tento predmet zákazky) bude tiež dodanie strojov, ktoré nebudú potrebovať centrálnu paru. Pre informáciu uvádzame kvalifikovaný odhad nárastu potrebného príkonu elektrickej energie centrálnej sterilizácie voči súčasnosti plus 100 kW z dôvodu nahradenia centrálnej pary. Riešenie sterilizácie v rámci predmetu zákazky sa teda týka iba dodávky tepla na kúrenie a TUV používanej zamestnancami na osobnú hygienu (čo je samozrejme súčasť predmetu zákazky), ale netýka sa pary. Z hľadiska kúrenia a TUV je sterilizácia súčasť "Užších komplementov".
16	Prádelna – doplnění technických údajů instalovaných spotřebičů: <ul style="list-style-type: none"> parametry a spotřeba páry; průměrná doba využití za týden (nebo počet cyklů) pro jednotlivé instalované zřízení, množství vypraného prádla za měsíc, Žádáme o poskytnutí zpracované studie na rekonstrukci prádelny. 	Verejný obstarávateľ nižšie uvádza informácie o technickom stave pracovne v podrobnosti v akej mu je k dispozícii: KAPACITA <ul style="list-style-type: none"> pracovňa denne vyperie od 1 000 kg do 1 300 kg prádla, rezerva kapacity by mala byť min. + 100%, t.j. + 1300 kg/deň PRACOVNÁ DOBA <ul style="list-style-type: none"> súčasná pracovná doba alt. denná alebo celodenná, každý deň v mesiaci, podľa potreby SÚČASNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

		<ul style="list-style-type: none"> - rekonštrukcia pracovne bola v roku 1991, strojné zariadenia v pracovni sú v dobrom stave, vykonáva sa na nich pravidelná údržba ale sú zastaralé a preto je problémom nedostatok náhradných dielov, - rekonštrukcia pracovne je najlepším riešením, s potenciálom zabezpečovania prania pre tretie strany - strojný park pranie: 2x pračka 180 kg, 1x pračka 120 kg, 3x pračka APS-Milnor 30 kg a 6x pračka 8 kg, - sušenie: sušič prádla 1x 120 kg + 1x sušič prádla 30 kg - 2 ks trojvalcové kalandre na žehlenie rovného prádla + 1x súprava žehliacich lisov na tvarované prádlo, - žehliace lisy majú rok výroby 1981 a nainštalované boli v r.1982, - ostatné strojné zariadenia sú inštalované v r.1991 v rámci rekonštrukcie, - v r. 2017 bol nainštalovaný nový sušič na 60 kg prádla - v súvis so zmluvou na rozšírenú činnosť pre 3.strany. <p>Údaje o spotrebe pary verejnému obstarávateľovi nie sú k dispozícii. Z tohto dôvodu ich objektívne nemôže poskytnúť.</p> <p>Verejný obstarávateľ nedisponuje štúdiom na rekonštrukciu pracovne. Z tohto dôvodu ju objektívne nemôže poskytnúť.</p>
17	Jsou v areálu nemocnice další zařízení, které potřebují pro provoz páru kromě výše uvedených VZT jednotky (podrobněji bude uvedeno v seznamu VZT jednotek), technologické vybavení kuchyně, parní sterilizátory, zařízení instalované v prádelně).	<p>Okrem uvedených zariadení už nie sú žiadne zariadenia, ktoré spotrebávajú paru, resp. nie sú súčasťou predmetu tejto zákazky. K zoznamu VZT jednotiek prosím pozrite odpoveď na otázku č. 14.</p> <p>Pre všetky ostatné oddelenia okrem pracovne používajúce centrálnu paru ako technologickú (nie na kúrenie a TUV) sa počíta ohľadne pary s iným projektom (sterilizácia, kuchyňa, centrálna operačná sála). Riešenie týchto oddelení v rámci predmetu zákazky sa teda týka iba dodávky tepla na kúrenie a TUV používanej zamestnancami na osobnú hygienu (čo je samozrejme súčasťou predmetu zákazky), ale netýka sa pary.</p>
18	Žádáme o informaci, jaké jsou v jednotlivých objektech ventily na topných tělesech a jejich stáří.	<p>V objekte monoblok (13 poschodový objekt) bolo na vykurovacie telesá, v roku 2012 v októbri (v rámci investičnej akcie hydraulické vyregulovanie...), inštalovaných 643 ks termostatických hlavíc RA 2920 + ich vyregulovanie. Zároveň boli tiež vyregulované stúpačkové rozvody v objekte. Ostatné ventily sú ešte od novostavby cca</p>

		1980 – 1982 (až na niektoré vymenené). Na bytovkách boli inštalované termostaty hlavice (spolu 320), s vyregulovaním systému, približne v roku 2007 až 2008.
19	Počet inštalovaných prepoušťačích regulátorů průtoku v rámci zaregulování soustavy UT.	Takéto regulátory nie sú inštalované
Žiadosť o vysvetlenie č. 2 zo dňa 19.02.2019.		
20	Dobrý deň, mohli by ste nám poskytnúť vypracovaný energetický audit na objekty nemocnice?	Verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou dopĺňa samostatnú Prílohu č. 10 tohto vysvetlenia.
Žiadosť o vysvetlenie č. 3 zo dňa 25.02.2019. Dobrý deň, posielam otázky našej spoločnosti k doplneniu podkladov, ktoré vznikli po uskutočnení obhliadky:		
21	Existujú pôdorysy budov v digitálnej podobe (požiarna bezpečnosť – únikové cesty)? Ak áno, žiadame o doplnenie podkladov.	Verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou dopĺňa samostatnú Prílohu č. 11 tohto vysvetlenia obsahujúcu Verejnému obstarávateľovi dostupné podklady.
22	Aký je zámer s kuchyňou čo sa týka dodávky pary pre technológiu kuchyne? Na obhliadke sme dostali informáciu, že nemocnica pripravuje ešte v tomto rekonštrukciu kuchyne, preto nás zaujíma, či v návrhu riešenia máme počítať s dodávkou pary pre kuchyňu.	Rekonštrukcia kuchyne nie je súčasťou predmetu zákazky a rovnako nie je súčasťou predmetu zákazky ani zabezpečenie energií pre jej budúci rozvoj, a uchádzač nie je povinný vo svojej ponuke zabezpečiť zdroj pary pre kuchyňu. Bližšie prosím vid' odpoveď na otázku č. 1 tohto vysvetlenia.
23	Má nemocnica informáciu o počte radiátorov po jednotlivých budovách v areáli? Ak áno, žiadame o doplnenie podkladov o túto informáciu.	Bližšie prosím vid' odpoveď na otázku č. 18 tohto vysvetlenia. Verejný obstarávateľ nemá k dispozícii podrobnejšie údaje.
24	Existujú časové plány jednotlivých zariadení VZT? Ak áno, žiadame o doplnenie podkladov o túto informáciu.	Verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou dopĺňa samostatnú Prílohu č. 9 tohto vysvetlenia, v ktorej uvádza informácie v podrobnosti, v akej ich má verejný obstarávateľ k dispozícii.
25	Existuje energetický audit v digitálnej podobe? Ak áno, žiadame o doplnenie podkladov o energetický audit.	Verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou dopĺňa samostatnú Prílohu č. 10 tohto vysvetlenia.
Žiadosť o vysvetlenie č. 4 zo dňa 26.02.2019. V nadväznosti na Výzvu na podávanie návrhov pre verejnú súťaž vyhlásenú verejným obstarávateľom Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky na predmet zákazky „Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky“, uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 28/2019 dňa 08.02.2019 pod. zn. 3851 – MSS podávame Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov: Špecifikácia návrhu technického riešenia a doplnenie súťažných podkladov.		
26	Prosíme o doplnenie projektovej dokumentácie, a to konkrétne: I. Pre objekty: Monoblok, Užšie komplementy, Širšie komplementy, Detská poliklinika, Administratívna	Verejný obstarávateľ v súvislosti s požiadavkou dopĺňa samostatnú Prílohu č. 11 tohto vysvetlenia obsahujúcu Verejnému obstarávateľovi dostupné podklady.

	<p>budova-riadiťstvo, Práčovňa, Dielne-Garáže, Bytovky-ôkárské byty:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Projektovú dokumentáciu architektúry (pôdorysy, rezy, výkresy tvaru, skladby stavebných konštrukcií; b) Projektovú dokumentáciu vykurovania; c) Projektovú dokumentáciu vzduchotechniky; d) Projektovú dokumentáciu chladenia; e) Projektovú dokumentáciu zdravotníckej (rozvody TÚV). <p>II. projektovú dokumentáciu centrálneho zdroja chladu (technologická časť);</p> <p>III. projektovú dokumentáciu osvetlenia všetkých objektov</p> <p>IV. projektovú dokumentáciu (technologická časť - vrátane technologickej schémy, výkresov dispozície - pôdorysy a rezy) pre kotolňu, pre výmenníkovú stanicu VST1, pre výmenníkovú stanicu tepla VST2 (suterén práčovne), pre výmenníkovú stanicu VST3 a pre výmenníkovú stanicu tepla v objekte Užšie komplementy - strojovňa VZT;</p> <p>V. projektovú dokumentáciu MaR pre strojovňu VZT v objekte Užšie komplementy, Širšie komplementy spolu s kópiami obrazoviek vizualizácie MaR na dispečingu pre tieto VZT.</p>	
27	<p>Prosíme o doplnenie informácií ohľadom spotrieb, a to konkrétne:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Spotreby všetkých vstupných energií za posledné roky (elektrina, plyn, voda), prípadne vyrobených energií (teplo, chlad) po mesiacoch a meraných bodoch. II. Spotreby všetkých vstupných energií za posledné roky (elektrina, plyn, voda), prípadne vyrobených energií (teplo, chlad) po mesiacoch a meraných bodoch. III. Hodinové spotreby zemného plynu za rok 2016, 2017, 2018 pre plynovú kotolňu. IV. Mesačné spotreby tepla za rok 2016, 2017 a 2018 pre tieto objekty: Monoblok, Užšie komplementy, Širšie komplementy, Detská poliklinika, Administratívna budova-riadiťstvo, Kuchyňa, Práčovňa, Dielne-Garáže, Bytovky-lekárské byty. V. Denné, mesačné, ročné spotreby TÚV pre tieto objekty: Monoblok, Užšie komplementy, Širšie komplementy, Detská poliklinika, Administratívna 	<p>K uvedeným otázkam prosím bližšie pozrite vysvetlenie k otázkam č. 2, 3, 4 a 5 tohto vysvetlenia a súvisiacim doplňujúcim prílohám, na ktoré tieto odpovede odkazujú. Verejný obstarávateľ poskytol údaje v rozsahu a podrobnosti, v akej ich má objektívne k dispozícii.</p>

	budova-riaditeľstvo, Kuchyňa, Práčovňa, Dielne-Garáže, Bytovky-lekárské byty	
28	Prosíme o štúdie, resp. vypracované projekty rekonštrukcie kuchyne, práčovne, prípadne iných prevádzok ako sterilizácia, rozvody kyslíka a podobne.	Uvedené údaje a dokumenty verejnému obstarávateľovi nie sú k dispozícii. Z tohto dôvodu ich objektívne nemôže poskytnúť.
29	Prosíme o plán rozvoja nemocnice v súvislosti s požiadavkami na rozširovanie, resp. napájanie sa na zdroje energií, plán využívania budov (rozšírenie prevádzok, resp. prenájom budov) a pod.	Uvedené údaje a dokumenty verejnému obstarávateľovi nie sú k dispozícii. Z tohto dôvodu ich objektívne nemôže poskytnúť.
30	Prosíme o aktuálnu situáciu areálu nemocnice Nové Zámky, vrátane všetkých vonkajších inžinierskych sietí (overených aj neoverených).	Verejný obstarávateľ prikladá situáciu s vyznačením objektov ako samostatné dokumenty tvoriace Prílohu č. 7 tohto vysvetlenia v rozsahu v akom ich má k dispozícii.
31	Je potrebné uvažovať s modernizáciou vonkajšieho areálového osvetlenia?	Nie, modernizácia vonkajšieho areálového osvetlenia nie je povinným opatrením avšak v uchádzačom navrhnutých ďalších opatreniach s ňou môže byť uvažované.
32	Prosíme o pasportizáciu hydraulického vyregulovania sekundárnych rozvodov pre tie objekty, ktoré boli v minulosti hydraulicky vyregulované (napr. pre objekt Monoblok).	Uvedené údaje a dokumenty verejnému obstarávateľovi nie sú k dispozícii. Z tohto dôvodu ich objektívne nemôže poskytnúť.
33	Prosíme o pasportizáciu vonkajších a vnútorných energetických rozvodov.	Uvedené údaje a dokumenty verejnému obstarávateľovi nie sú k dispozícii. Z tohto dôvodu ich objektívne nemôže poskytnúť.
34	Prosíme o zaslanie aktuálnych vykurovacích kriviek pre každý zmiešavací uzol ÚK v každej výmenníkovej stanici tepla (pre VST1, VST2, VST3, VST v strojovni VZT-Užšie komplementy).	Uvedené údaje a dokumenty verejnému obstarávateľovi nie sú k dispozícii. Z tohto dôvodu ich objektívne nemôže poskytnúť.
35	Prosíme o zaslanie požadovanej teploty TÚV pre jednotlivé objekty: Monoblok, Užšie komplementy, širšie komplementy, Detská poliklinika, Administratívna budova-riaditeľstvo, Kuchyňa, Práčovňa, Dielne-Garáže, Bytovky-lekárské byty	Uvedené údaje sú uvedené buď v Prílohe č. 4 súťažných podkladov Analýza potenciálu úspor alebo v doplnenej Prílohe č. 10 tohto vysvetlenia „Energetický audit FNsP Nové Zámky 2011-2014“
36	Aká je denná/mesačná/ročná bilancia práčovne (množstvá kg prádla a ich kategorizáciu)?	K uvedenej otázke prosím bližšie pozrite vysvetlenie k otázke č. 16.
37	Prosíme o vytipovanie potenciálnych priestorov v rámci areálu (objektov) uvažovaných pre decentralizáciu zdroja tepla.	Lokalizácia konkrétnych priestorov v rámci areálu (objektov) uvažovaných pre decentralizáciu zdroja tepla bude až súčasťou predmetu plnenia zmluvy zo strany úspešného uchádzača, v rámci ktorého bude povinný vypracovať komplexnú projektovú dokumentáciu. V súčasnosti verejný obstarávateľ neurčuje konkrétne lokality pre decentralizáciu.
38	Prosíme o definovanie percentuálneho podielu nefunkčných (odstavených) plôch	Uvedené údaje a dokumenty verejnému obstarávateľovi nie sú k dispozícii. Z tohto

	crittal z dôvodu korózie na existujúcom systéme	dôvodu ich objektívne nemôže poskytnúť.
39	Je potrebné zahrnúť asanáciu centrálnej kotolne vrátane vonkajších nefunkčných rozvodov do tohto projektu? Popríklad aké je plánované využitie priestoru kotolne?	Asanácia centrálnej kotolne nie je povinným opatrením v rámci predmetu zákazky. Zároveň verejný obstarávateľ nemá zatiaľ definované konkrétne účelové využitie kotolne a to aj z dôvodu, že jej využitie môže vyplývať aj z návrhu úspešného uchádzača. Verejný obstarávateľ teda uchádzačom nedefinuje, ako majú naložiť s centrálnou kotolňou.
40	Prosíme o informáciu, či sa do budúcnosti uvažuje s kúpou nových sterilizátorov alebo je potrebné uvažovať s využitím existujúcich sterilizátorov?	Verejný obstarávateľ si dovoľuje zopakovať odpoveď na otázku č. 15: Centrálna sterilizácia nie je predmetom tejto zákazky a jej modernizácia je riešená samostatným projektom. Predmetom modernizácie sterilizácie (na základe spomínaného samostatného projektu mimo tento predmet zákazky) bude tiež dodanie strojov, ktoré nebudú potrebovať centrálnu paru. Riešenie sterilizácie v rámci predmetu zákazky sa teda týka iba dodávky tepla na kúrenie a TUV používanej zamestnancami na osobnú hygienu (čo je samozrejme súčasťou predmetu zákazky), ale netýka sa pary. Z hľadiska kúrenia a TUV je sterilizácia súčasťou "Užších komplementov".
41	Prosíme o definovanie kvality (chemické zloženie), množstva a tlaku pary pre sterilizáciu.	Verejný obstarávateľ si dovoľuje zopakovať odpoveď na otázku č. 15: Centrálna sterilizácia nie je predmetom tejto zákazky a jej modernizácia je riešená samostatným projektom. Predmetom modernizácie sterilizácie (na základe spomínaného samostatného projektu mimo tento predmet zákazky) bude tiež dodanie strojov, ktoré nebudú potrebovať centrálnu paru. Riešenie sterilizácie v rámci predmetu zákazky sa teda týka iba dodávky tepla na kúrenie a TUV používanej zamestnancami na osobnú hygienu (čo je samozrejme súčasťou predmetu zákazky), ale netýka sa pary. Z hľadiska kúrenia a TUV je sterilizácia súčasťou "Užších komplementov".
42	Prosíme o zadefinovanie prevádzkových časov VZT zariadení (časové programy) spolu s nastavenými požadovanými prevádzkovými parametrami (teplota, vlhkosť, výkon ventilátorov, tlak resp. pretlak.....)	K uvedenej otázke prosím bližšie pozrite vysvetlenie k otázke č. 14. Niektoré informácie sa tiež nachádzajú v Prílohe č. 4 súťažných podkladov „Analýza potenciálu úspor“.
43	Aké je nastavenie prevádzkových parametrov zdroja chladu?	Zdroj chladu je jestvujúca VZT - chladiace médium voda, parameter teploty = + 80 C
44	Prosíme o záznamy o vykonaných servisných úkonoch na chladiacich strojoch resp. na zdroji chladu ako celok.	Uvedené údaje a dokumenty verejnému obstarávateľovi nie sú k dispozícii. Z tohto dôvodu ich objektívne nemôže poskytnúť.

45	<p>Prosíme uviesť zoznam vzduchotechnických jednotiek s uvedením pre aký priestor je určená a s uvedením požiadaviek na tieto energie: elektrickú, ÚK, chlad, prípadne vlhčenie. Prosíme o uvedenie formou zoznamu alebo tabuľky, vid' vzor:</p> <p>* vzor tabuľky poskytnutý žiadateľom je uvedený pod tabuľkou otázok a odpovedí</p>	<p>K uvedenej otázke prosím bližšie pozrite vysvetlenie k otázke č. 14.</p>
<p>Žiadosť o vysvetlenie č. 5 zo dňa 26.02.2019.</p> <p>Vážený, jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku Vás tímto na základě informací v souboru „Súťažné podklady“ žádáme o poskytnutí následujících informací a/nebo kopií dokladů, případně o zodpovězení následujících otázek:</p>		
46	<p>V zadávací dokumentaci je uvedeno:</p> <p>„Veřejný obstarávatel požaduje, aby navrhované opatření boli realizované minimálne v nasledovnom rozsahu:</p> <p>g) Výmena Transformátorov. Predmetom tohto opatrenia je výmena transformátorov, ktorých technický stav nezodpovedá spoľahlivej a bezpečnej prevádzke – podľa uvedeného v revízií. Nové trafostanice budú umiestnené v mieste pôvodných trafostaníc. Súčasťou dodávky nových trafostaníc je aj ich nové istenie.“</p> <p>Prosím o upřesnění požadavku na výměnu jištění – jedná-li se o jištění na VN, nebo o jištění na NN straně, nebo na obou stranách.</p>	<p>Veřejný obstarávatel' pri výmene transformátorov požaduje nové istenia aj na strane VN aj na strane NN – t. j. na oboch stranách.</p>

* vzor tabuľky k otázke č. 45 poskytnutý žiadateľom

[illegible]

Verejný obstarávateľ zároveň dáva uchádzačom na vedomie, že všetky prílohy, na ktoré sa odvoláva v tomto vysvetlení súťažných podkladov budú súčasne s týmto vysvetlením súťažných podkladov č. 1 zverejnené rovnakým spôsobom ako ostatné časti súťažných podkladov prostredníctvom webového rozhrania systému JOSEPHINE na nasledovnej URL adrese: <https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/2164/document/list>. Tieto prílohy budú v systéme JOSEPHINE doplnené v jednom súbore vo formáte rar s názvom „Príloha č. 1 až 11 Vysvetlenia č. 1 SP“ a budú považované za súčasť tohto vysvetlenia súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zároveň dáva na vedomie, že samostatným úkonom – zmenou súťažných podkladov – v nadväznosti na toto vysvetlenie súťažných podkladov **primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk a upraví súťažné podklady tak, aby reflektovali doplnené podklady poskytnuté Verejným obstarávateľom.**

S úctou

MUDr. Zoltán Danczi
medicínsky riaditeľ

Ing. Ľubica Bartošová,
ekonomická riaditeľka