

[VŠETKÝM ZÁUJEMCOM]

V Nových Zámkoch
Dňa 30.04.2019

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8

V procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 28/2019 dňa 08.02.2019 pod označením 3851 – MSS, verejnému obstarávateľovi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, so sídlom na adrese Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 1, IČO: 173 361 12 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) bola prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov s otázkou, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

K tejto otázke Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov		
P. č. otázky	Otázka / obsah žiadosti	Odpoveď
Žiadosť o vysvetlenie č. 15 zo dňa 30.04.2019 (v reakcii na otázku položenú na obhliadke zo dňa 24.04.2019)		
73	<p>Dňa 24.4.2019 na 3. obhliadke sme položili a do protokolu zapísali otázku na zdroj pary pre potreby kuchyne. Otázka bola položená v súvislosti s Vysvetlením súťažných podkladov č. 6 a k otázke č. 70.</p> <p>Na 3. obhliadke sme sa pána Zelenčíka pýtali, či existuje nejaký dôvod, pre ktorý by nový zdroj pary mal slúžiť výhradne pre kuchyňu a nie aj pre prípadne iné spotrebiče pary v iných objektoch. Dostali sme odpoveď, že pre potreby kuchyne musí byť zabezpečená technologická para s požadovanými parametrami a nový zdroj pary nemusí vyrábať paru len pre potreby kuchyne.</p> <p>Keďže sme na zaprotokolovanú otázku nedostali oficiálnu písomnú odpoveď, pýtame sa: Môže byť zdroj pary, ktorý pokryje spotrebu pary pre kuchyňu v požadovaných parametroch využívaný aj pre prípadne iné spotrebiče v areáli nemocnice za podmienky samostatného merania spotreby pary pre kuchyňu a prípadne ďalšie spotrebiče?</p> <p>(Doplnenie otázok položených na obhliadke:</p>	<p>Verejný obstarávateľ týmto upravuje svoju pôvodnú odpoveď na otázku č. 70, pričom platí nasledovné vysvetlenie:</p> <p>Uchádzač môže navrhnúť zdroj pary pre účely kuchyne aj takým spôsobom, že zdroj pary nemusí slúžiť výlučne pre účely kuchyne, ale môže slúžiť aj pre účely iných spotrebičov v rámci areálu nemocnice za predpokladu samostatného merania spotreby pary pre kuchyňu a prípadne ďalšie spotrebiče.</p> <p>Zároveň uvedený zdroj pary nemusí byť umiestnený výlučne v priestoroch kuchyne, takže môže byť umiestnený aj inde.</p>

	Musí byť zdroj pary umiestnený len v priestoroch kuchyne alebo môže byť umiestnený aj inde? Môže zdroj pary vyrábať paru aj pre inú technológiu ako len pre kuchyňu?)	
--	--	--

Zároveň Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v nadväznosti na poskytnuté vysvetlenie súťažných podkladov č. 8 primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk samostatnou zmenou a opravou súťažných podkladov.

S úctou

MUDr. Zoltán Danczi
medicínsky riaditeľ

Ing. Ľubica Bartošová,
ekonomická riaditeľka