

[VŠETKÝM ZÁUJEMCOM]

V Nových Zámkoch

Dňa 24.04.2019

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7

V procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky“ vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 28/2019 dňa 08.02.2019 pod označením 3851 – MSS, verejnemu obstarávateľovi Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, so sídlom na adrese Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 1, IČO: 173 361 12 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) bola prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov s otázkou, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

K tejto otázke Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov		
P. č. otázky	Otázka / obsah žiadosti	Odpoveď
Žiadosť o vysvetlenie č. 14 zo dňa 18.04.2019		
73	Požadavkom zajistiť páru pro účely kuchyně se rozumí i zajištění energie pro vytápění tohoto objektu a ohřev teplé vody? Má být v rámci projektu zajištěna dodávka energie pro vytápění a ohřev teplé vody pro budovu kuchyně? Pokud ano, může být tato dodávka pro vytápění a ohřev vody zajištěna z teplovodního (nikoliv parního) zdroje? Musí být tento případný zdroj určený výhradně pro provoz kuchyně?	Energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody musia byť zaistené nepretržite, ale nemusia byť nevyhnutne závislé na parnom zdroji požadovanom pre technológiu kuchyne. Zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody môže byť teda aj teplovodný a nemusí byť nutne určený iba pre objekt kuchyne, ale môže byť aj súčasťou zdroja spoločného pre viacej budov.

S úctou

MUDr. Zoltán Danczi
medicínsky riaditeľ

Ing. Ľubica Bartošová,
ekonomická riaditeľka