

MATERIÁL, PRIEMER	HDPE	d 32 mm
DLŽKA, SPÁD	3,5 m	1%

KÓTA DNA POTRUBIA

1,40


1,44

LEGENDA:

- 1 Prípojková zemná súprava
- 2 Uzáver DN 50
- 3 Filter DN 50
- 4 Uzáver DN 50 s vypúšťacím ventilom
- 5 Spätný ventil DN 50
- 6 Vodomer SENZUS DN 40 s redukciami
- 7 Prechodka UNIDELTA d 63 s vonkajším závitom
- 8 Navrtávací pás s uzáverom príslušnej dimenzie
- 9 Prípojkový liatinový poklop
- VŠ Navrhovaná vodomerová šachta

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods. d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár	<div>ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKČIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 942</div>	
PROJEKTANT	:	Ing. Alfréd Gáspár		
VYPRACOVAL	:	Renáta Puťerová		
INVESTOR	:	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka		
STAVBA	PRESTAVBA BUDOV		MIESTO:	Jelka
ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J.			Č. PARCELY:	1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1
OBJEKT	SO 04 VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA		DÁTUM	03.2022
			ÚČEL	PS k stav. kon.
OBSAH	Vzorový pozdĺžny profil vodovodnej prípojky		MIERKA:	1:50
			Č. VÝKR.	ZT-04