



Napáťová sústava: 3+PE+N, str.50Hz, 230/400V, (TN–S)
Ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke, podľa STN 33 2000-4-41:
ochrana so zamedzením dotyku živých častí: - Ochrana bude zabezpečená izolovaním a krytmi a prúdovými chráničmi
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche, podľa STN 33 2000-4-41:
ochrana pred dotykom neživých častí pri poruche : samočinným odpojením napájanie od zdroja v sieti TN.

LEGENDA

-
- interiérové plastové, prisadené LED svetidlo,
typ: BELTR LED 1.5ft 4000/840, 2930lm, IP40, 27W, 230V, – Trevos, a.s.
-
- jednopolový spínač v zapustenom prevedení, 230V/10A, IP44

Poznámky

Vypínače vo všetkých miestnostiach inštalovať vo výške 1,2m od podlahy.

PROJEKTOVAL: Zodpovedný projektant		ING. RAJJ OLIVÉR		ING. RAJJ OLIVÉR ul. Mierová 1447/29 924 00 Galanta		
Názov stavby	DENNÝ STACIONÁR V MESTE ZLATÉ MORAVCE					
Miesto stavby	parc.č. 130/1, k.ú. Zlaté Moravce (873438), mesto Zlaté Moravce			Diel El.	Mierka 1 : 200	Dátum 4/2019
Obsah výkresu	Elektroinštalácia suteréna			Formát		
Investor	Mesto Zlaté Moravce, 1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33, SR			2 x A3		E - 3