

Vysvetlenie súťažných podkladov č. III. (#218065):

Otázka č. 1

Vo VV SO-03 – Elektroinštalácia sú pol. 45 – 51 s nejednoznačným popisom svietidiel a výkonom 2x36W, 15W, 30W, 29W 15W. Vo výkrese E-1 ale takéto výkony pri legende svietidiel uvedené nie sú. Týmto nevieme správne priradiť typ svietidla z výkresu ku konkrétnej položke. Žiadame zosúladiť VV s PD.

Odpoveď č. 1

Svietidlá uvedené v legende výkresu je potrebné vnímať ako referenčné. V zmysle platnej legislatívy môže uchádzač ponúknuť ekvivalentný výrobok s rovnakými, alebo vyššími technickými parametrami.

Verejný obstarávateľ primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk vzhľadom na rozsiahlosť otázok tohto Vysvetlenia súťažných podkladov č. I. – VI.