

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ č. 1

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú súťaž č. VS MAT 2 pre predmet zákazky „**Servis a oprava zariadení kogeneračného zdroja pre závod Martin**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku EÚ č. S 89 zn. 2022/S 089-245728 dňa 6. mája 2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2022 zn. 25137 - MSS dňa 9. mája 2022 (ďalej len „**verejná súťaž**“), poskytujeme Vám predmetné vysvetlenie.

Otázka č. 1: „Podľa ZoD bod 3.2 b), pod nástupom na práce do 2 hodín, je možné považovať aj riešenie problému v režime vzdialeného prístupu?
V prípade, že sa vyžaduje fyzická prítomnosť, požadujeme upraviť čas nástupu najmenej 5 hod (nástup na práce do 2 hod. je diskriminačná podmienka).“

Odpoveď č. 1: **Nástup na práce do 2 hod. sa vzťahuje na obidva typy prác (vzdialený prístup, fyzická prítomnosť), záleží od možnosti, akým spôsobom je možné daný problém vyriešiť. V prípade, že je problém možné vyriešiť len za fyzickej účasti, platí nástup do 2 hodín. Objednávateľ prevádzkuje zdroj KGZ, na ktorom sú okrem výroby elektriny, poskytované aj podporné služby. V prípade každého výpadku je objednávateľ pokutovaný za nedodané množstvo komodít, preto trváme na čase nástupu na riešenie problému do 2 hod.**

Otázka č. 2: „Vzhľadom na to, že časť servisných úkonov podľa prílohy C, zabezpečuje objednávateľ, žiadame presné stanovenie hraníc predmetu obstarávania. (riadiace systémy, elektro, vizualizácie, operátorské panely, komunikačné procesory, protokoly, MaR, HK,).
Budú dodané aj aplikačné softvérové vybavenia - programy jednotlivých dotknutých zariadení?
Jestvuje inžinierska stanica, kde sú aj špecializované vývojové softvérové vybavenia s licenciami?“

Odpoveď č. 2: **Objednávateľ nedisponuje aplikačným softvérovým vybavením; toto vybavenie je vo vlastníctve dodávateľských firiem. Operátorský panel s vizualizáciou je na veľíne, kogeneračné jednotky sú ovládané operátorom z centrálného riadiaceho systému SCADA D2000, servis nadradeného riadiaceho systému nie je predmetom obstarávania. Údržba riadiaceho systému (nie nadradená SCADA) spadá do rozsahu obstarania a bude ju zabezpečovať dodávateľ. Hranica servisu časť elektro je na káblových prepojoch medzi rozvádzačmi umiestnenými v strojovni KGZ a elektro rozvodňou. Komunikačné procesory protokoly MaR sú v rozsahu servisu. Servis HK zabezpečuje objednávateľ.**

Otázka č. 3: „Z prílohy C nie je jasné, či aj odstraňovanie porúch, v spojitosti so zariadeniami z tejto prílohy, je na strane objednávateľa, alebo je predmetom obstarávania (napr. porucha ECC, GCC, ochrany generátora, a pod.)?“

Odpoveď č. 3: **Poruchy na ECC, GCC, MCC, ochrany generátora, denitrifikácia, MaR, poruchy na motorovej časti sú predmetom obstarávania. V prílohe C je presne určené, pri ktorých úkonoch sa jedná o preventívnu kontrolu a údržbu.**

Otázka č. 4: „Je predmetom obstarávania aj zriadenie a prevádzkovanie internetového pripojenia pre diaľkový prístup?“

Odpoveď č. 4: **Predmetom zákazky nie je zriadenie a prevádzkovanie internetového prepojenia pre diaľkový prístup.**

Otázka č. 5: „Zabezpečenie účasti výrobcu zariadenia, alebo jeho zástupcov, na mieste, najmenej 2 krát ročne.
Vzhľadom na to, že sa jedná o významnú položku, žiadame stanoviť presný počet požadovaných naladení motorov v jednotlivých rokoch trvania ZoD.“

Odpoveď č. 5: **Účasť výrobcu je požadovaný každých 5000 Mth, to znamená že po servisoch 15 000 Mth, 20 000 Mth, 25 000 Mth. Toto je všeobecná požiadavka daná prevádzkovým predpisom od výrobcu zariadenia (Bergen Engines). Každý účastník obstarávania preukazuje referencie, z čoho vyplýva, že by mal poznať prevádzkový predpis zariadenia.**

Otázka č. 6: „Každý motor musí byť ... v zmysle prevádzkového poriadku SEPS, a.s. a Technických podmienok SEPS, a.s.
Navrhujeme doplniť:
..... v zmysle prevádzkového poriadku SEPS, a.s. a Technických podmienok SEPS, a.s. platných v čase podania súťažnej ponuky.....“

Odpoveď č. 6: **Súhlasíme s návrhom doplnenia a zmluva s úspešným uchádzačom bude v článku 3 ods. 3.7 písm. h) upravená v tomto zmysle.**

V Martine dňa 26. mája 2022