

Legenda miestností - 1.NP			
Číslo	Názov	Plocha, výška miestnosti (k)	Intenzita osvetlenia (lx)
1.01	CHODBA	13,46 2,60	100lx
1.02	OBCHOD	22,46 2,60	300lx
1.03	EXPEDIČNÝ SKLAD	98,67 4,10	300lx
1.04	SKLAD SUROVIN	132,25 4,10	100lx
1.05	PLÔŠINA	6,34 4,10	100lx
1.06	PRÍSTREŠOK	226,90 7,36	100lx

POZNÁMKA:

SYSTÉMY: 3+PEN ~ 50Hz; 400V, TN–C (prívod do podružného rozvádzača RS1)
3+N+PE ~ 50Hz; 400V/230V, TN–S (elektroinštalácia)

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000–4–41:2019

411: Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

411.2 Požiadavky na základnú ochranu

- základná ochrana živých častí,
- zábrany alebo kryty,

- prekážky a umiestnenie mimo dosah,

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

- 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

- 411.3.3 Ďalšie požiadavky na zásuvky a mobilné zariadenia vonku

- 411.3.4 Doplňujúce požiadavky na obvody so svetidlami

412: ochranné opatrenie: dvojité alebo zosilnená izolácia

413: ochranné opatrenie: elektrické oddelenie


414: ochranné opatrenie: malé napätie SELV a PELV

415: ochranné opatrenie: doplnková ochrana

- prúdové chrániče
- doplnkové ochranné pospájanie

Vonkajšie vplyvy – podľa STN 33 2000–5–51:2010 a protokolu č.1008–0–2021

Uloženie káblov realizovať v súčinnosti s ostatnými inžinierskymi sieťami, pri dodržaní STN 33 2000–5–52:2012, STN 73 6005:1985.

			Ing. Richard Ďuriš 0903/115 691 info@in-pro.sk	
Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	<div>formát : 3x A4</div> <div>dátum : 10/2021</div> <div>stupeň : DSP</div> <div>zákaz. číslo : 1008–0–2021</div> <div>mierka : výkres č. : 1</div>	
Ing. Richard Ďuriš	Ing. Richard Ďuriš	Marek Kosa		
Kraj: Trenčiansky	Okres: Nové Mesto n/V	Obec: Nové Mesto n/V		
Investor : KOMPAVA spol. s r.o., Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto n./V.				
Názov stavby : Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami				
Miesto stavby : k.ú. Nové Mesto n/V, parc.č. 2418/3, 2418/70, 2418/38, 2412/2, 2412/3, 2412/6				
Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami				
3.4 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody				
Názov výkresu :				
Elektroinštalácia 1.NP				