

PROTOKOL č. LH 2020-24
o určení vonkajších vplyvov a rozčlenení priestorov
podľa

- STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov - Výber a stavba elektrických zariadení - Spoločné pravidlá,
- Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,

Zloženie komisie: predseda Ing. Ľubomír Havaš - projektant elektro
člen Juraj Hamráček - konateľ Repro servis, s.r.o.

Názov stavby: **Výrobná hala - paletáreň**
Výmena osvetľovacích telies

Miesto stavby: Spišský Hrušov, na parcele KN-C 527, k.ú. Spišský Hrušov, okr. Spišská Nová Ves
Investor: REPRO SERVIS, s.r.o. Spišský Hrušov, 053 63 Spišský Hrušov
Použité podklady: STN 33 2000-5-51:2010, obhliadka na mieste.

Popis využitia objektu, technologického procesu a zariadení:

Objekt je/bude využívaný pre výrobné účely spoločnosti.
Paletáreň je montovaná oceľoplechová hala s tehlovou výmurovkou, jednopodlažná s tromi vstupmi. Napojenie na sieť NN je z vlastnej distribučnej siete NN v areáli podzemným káblovým pripojením do samostatného hlavného rozvádzača na fasáde objektu.

Charakter výroby - montáž drevených europaliet, prípadne iných výrobkov a ich dočasné skladovanie.
Počet pracovníkov do 6 osôb. V objekte jazdia manipulačné vozíky a je tu inštalovaný rozvod stlačeného vzduchu.
Pracovná doba Po-Pia od 6,00 do 16,00 hod., obsadenie pracovníkmi cca 6-8 osôb.

Rozhodnutie komisie v zmysle STN 33 2000-5-51 čl. NZA6 a tabuľky NZA1:

Parcela č. 527 a vonkajší plášť objektu

Druh priestoru: - VI vonkajší
- V pod prístreškom

Vonkajšie vplyvy: AA3+AA5, AB3+AB5, AC1, AD3-vplyv dažďa, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ2, AS1, AT2, AU3, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Vnútorne priestory výrobnej haly

Druh priestoru: - IV vnútorný bez regulácie teploty

Vonkajšie vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE2-N1, CA1, CB1.

Rozhodnutie komisie v zmysle § 2 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Elektrická inštalácia vo vonkajšom a vnútornom priestore je v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha 1, III. časť zaradená do skupiny B -Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

Zdôvodnenie

Komisia pri posudzovaní vplyvov zohľadnila stav objektu, spôsob jeho prevádzkovania, organizácie činností a bývania, a uskladnenia predmetov v okolí, vlastností prítomných materiálov a látok, technického vybavenia sietí a objektu a tiež druhy a vlastnosti predmetov v okolí elektrických zariadení.

V Spišskom Hrušove, 12.12.2020

podpis predsedu: