

Vysvetlenie súťažných podkladov č. VIII. (#237252):

Otázka č. 1

Vo vysvetlení č.2 ste odpovedali na našu otázku

„V prílohe č. 1 k zmluve o dielo 2.cast osvetlenie v položke Osvetlenie - Komunikačný modul KM je navrhnutá Komunikácia po silovej linke CENELEC EN50065-1, primárne použité C pásmo (125–140 kHz), sekundárne použité B pásmo (95–125 kHz). Je možné použiť komunikáciu CA3 v pásme (65–95 kHz), ktorá sa používa iba pre vonkajšie (outdoor) aplikácie? Frekvencie 125–140 kHz a 95–125 kHz sú používané pre vnútorné (indoor) aplikácie. „

Bola vaša odpoveď „, Nie,,

Naša otázka je prečo trvá obstarávateľ na komunikácií po silovej linke CENELEC EN50065-1, primárne použité C pásmo (125–140 kHz), sekundárne použité B pásmo (95–125 kHz)? Naša spoločnosť spĺňa túto požiadavku, ale nerozumieme prečo máme použiť komunikáciu pre vnútorné osvetlenie a zakazujete použiť iné štandardné PLC komunikácie primárne určené pre verejné osvetlenie, ktoré spĺňajú všetky funkčné technické požiadavky verejného obstarávateľa.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ pripúšťa aj použitie Vami navrhovaných frekvencií.