

Vysvetlenie súťažných podkladov č. I

1. Podľa súťažných podkladov, oddiel B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY, body 2. - 4. verejný obstarávateľ požaduje dodávku technológie úpravy vody na základe oxidačných procesov bez chemických oxidačných činidiel (tzn. vzduchom/O₂) s garanciou kvality vyčistenej vody v súlade s vyhláškou č. 247/2017 Z. z. Verejný obstarávateľ však neuvádza rozbor vstupnej podzemnej vody. Dodávateľ technológie nemôže garantovať kvalitu vyčistenej vody, keď presne nevie, o akú kvalitu vstupnej vody ide - koncentrácia Mn, Fe, NH₄, CHSK atď. Tiež pH vstupnej vody je dôležitý parameter s ohľadom na relatívne ťažký proces oxidácie mangánu pri nízkom pH.

Mohol by verejný obstarávateľ poskytnúť rozbor vstupnej vody v rozsahu parametrov, stanovených vyhláškou č. 247/2017 Z. z.?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ umožnil vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, v rámci ktorej môže záujemca vyzistiť ďalšie informácie o pripravenosti miesta, kde majú byť kontajnery inštalované, o aktuálnej situácii, rozvodov vodovodu a pod. V rámci danej obhliadky, ktorú týmto opätovne odporúčame uskutočniť pre relevantnú prípravu cenovej ponuky, by každý záujemca obdržal všetky relevantné informácie, aj rozbor vody. Na základe vášho dopytu Vám týmto rozbor vody prikladáme do profilu zákazky, avšak naďalej odporúčame vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky.

2. V súťažných podkladoch ani v opise predmetu zákazky sa neuvádza požiadavka na akumuláciu upravenej vody, jej distribúciu a taktiež sa nespomína odvádzanie odpadových vôd z technológie.

Mohol by verejný obstarávateľ potvrdiť, že ako súčasť ponuky uchádzača nemusí byť akumuláčna nádrž upravenej vody, automatická tlaková stanica a technika na odvádzanie odpadových vôd?

Odpoveď:

Akumulácia upravenej vody vrátane distribúcie ostáva pôvodná. Verejný obstarávateľ má vybudovaný vlastný nadzemný vodojem s dezinfekciou a distribúciou (pri obhliadke máte možnosť odmerať aj objem a výšku vodojemu). Technológia úpravy vody má byť zaradená medzi „zdroje vody a vodojem“. Vytiekajúce odpadné vody z technológie (bez obsahu chemikálií) nie je potrebné riešiť, zabezpečí to verejný obstarávateľ.

3. Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie vo vestníku verejného obstarávania k predmetnej zákazke dňa 11.05.2022 a lehotu na predkladanie ponúk stanovil do 20.05.2022. Túto lehotu pokladáme za neprimerane krátku, Taktiež považujeme opis predmetu zákazky za nepostačujúci a je potrebné aby verejný obstarávateľ doplnil resp. odpovedal na otázky, pričom bez odpovede, nie je možné vypracovávať ponuku.

Nakoľko vo verejnom obstarávaní by malo ísť o čo najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov, malo by byť umožnené zúčastnenie sa čo najväčšiemu počtu uchádzačov.

V záujme možnosti vypracovania kvalifikovanej ponuky, ako aj v súlade s uplatnením princípov nediskriminácie hospodárskych subjektov, hospodárnosti i efektívnosti verejného obstarávania týmto žiadame verejného obstarávateľa o adekvátne predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ určil lehotu v súlade s § 117 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní v trvaní min. „sedem pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk“, ktorá bola odoslaná do vestníka verejného obstarávania dňa 10.05.2022 s určenou lehotou na predkladanie ponúk do 20.05.2022, čo je na 8. pracovný deň odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ už aj pri určení predpokladanej hodnoty zákazky neurčil dlhšiu lehotu ako je určená v tomto procese a obdržal ponuky od min. 3 hospodárskych subjektov, preto sa domnieva, že lehota je určená primerane a dostatočne k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ preto predĺži lehotu na predkladanie ponúk primerane.

Upozornenie:

Povinnosťou záujemcu je zoznámenie sa so všetkými časťami súťažných podkladov a v prípade akýchkoľvek nejasností môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia v súlade s bodom 11. súťažných podkladov, ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, čo odporúčame uskutočniť, aby záujemca vedel pripraviť cenovú ponuku priamo na mieru požiadavkám verejného obstarávateľa a prispôbiť územiu, kde má byť riešenie inštalované. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky a vypracovať svoju cenovú ponuku v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky. Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zároveň upravil v bode 15.2 súťažných podkladov aj požiadavky na:

- **vlastný návrh plnenia predmetu zákazky v rozsahu:**
 - a) Prevádzkové náklady v zmysle pravidelného servisu za obdobie 1 roka – uchádzač uvedie podrobný popis nákladových položiek;
 - b) Prevádzkové náklady podľa média potrebného pre správne fungovanie technológie na úpravu vody za obdobie 1 roka – uchádzač uvedie podrobný popis nákladových položiek;
 - c) Kalkulácia nákladov pri spotrebe elektrickej energie na 1m³ upravenej vody v € za obdobie 1 roka;

a v bode 23. súťažných podkladov Kritériá na vyhodnotenia ponúk v kritériu č. 6: Spotreba elektrickej energie za 1 rok v MWh **pri 1m³ upravenej vody**