



NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
SO 201-00 PODCHOD ADLEROVA


PÔDORYS
PODCHOD POD TRIEDOU ARM. GEN. L. SVOBODU
ADLEROVA (ZAST. KALINOVSKÁ)
MIERKA 1 : 50




POZDĽŽNÝ REZ C-C
REZ OSOU PODCHODU
MIERKA 1 : 50




PRIEČNY REZ A-A
REZ VSTUPOM VPRAVO
MIERKA 1 : 50



PRIEČNY REZ D-D
REZ PODCHODOM
MIERKA 1 : 50



PRIEČNY REZ B-B
REZ VSTUPOM VĽAVO
MIERKA 1 : 50



- LEGENDA:
- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE PODCHODU NAD ZEMOU
 - OS PODCHODU
 - OS CESTNÉJ KOMUNIKÁCIE
 - HYDROIZOLÁCIA PODCHODU
 - KONŠTRUKČNÉ VRSTVY PODCHODU
 - ŽELEZOBETÓN B250 / PREFABRIKOVANÉ KONŠTRUKCIE
 - PROSTÝ BETÓN B135
 - PODKLADOVÝ BETÓN B80
 - ŠTRKODRVINOVÝ PODSYP
 - ŠTRKODRVINOVÝ ZÁSYP
 - PRIMÚROVKA Z TEHÁĽ
 - JESTVUJÚCE TRÁVNATÉ PLOCHY
 - NOVONAVRHOVANÉ PRÁCE
 - NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE
 - NOVÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY
 - PRIESTREŠOK A ZÁBRADLIE
 - NOVÉ HYDROIZOLÁCIE
 - ZNOVUVRIADENIE TRÁVNATEJ PLOCHY

Legenda CCTV

- IP kamera BOSCH FLEXIDOME IP 3000i
- NDE-3503-AL
- kamerová skrinka
- Kábel ku kamerám a IP zariadeniam
- FTP Cat 5e LSZH, Bžca, s1, o1, a1
- Optický kábel ku kamerovej skrinke
- OP-4-vl 57125

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 1 / N PE AC 230 V 50Hz, TN-S
2L DC 48, PELV

- OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM - STN 33 2000-4-412007
- 411. OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
 - 4112. POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM)
 - PRILOHA A
 - A1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČÁSTI
 - A2 - ZÁBRANA ALEBO KRYTÝ
 - 4113. POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČIE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
 - 4113.1 OCHRANNÉ ÚZEMNENIE A POSPÁJANIE
 - 4113.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČIE
 - 414. OCHRANNÉ OPATRENIA: MALÉ NAPÄTIE SELV A PELV
 - 414.3 ZDORJE PRE SELV A PELV
 - 414.4 POŽIADAVKY NA OBVODY SELV A PELV
 - 415. DOPLNKOVÁ OCHRANA
 - 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

Poznámky:

1. Metalická kabeľ s typ FTP Cat 5e LSZH, 23 AWG je vedená od kamery k KS
2. Kabeľ s bude vedená prevážne v pevných VOM úsekoch.
3. Odbočky ku kamerám budú vedené v pevných, alebo ohybných trubkách
4. Kábel na strane kamery bude okorený koncovkou keystone.

201-00

VYPRACOVAL ING. M. RUMAN	HL. INŽ. PROJEKTU ING. V. TÓTH	ZHOTOVITEĽ TUNROAD ENGINEERING Sennického 118, 811 06 Bratislava I Telefon: +421 2 58 380 261 Fax: +421 2 58 380 260 E-mail: info@tunroad.sk
ZOD. PROJEKTANT ING. N. VARGA	TECH. KONTROLA ING. K. KUNDRÁT, CSc.	
OBJEDNÁVATEL Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11		
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OKRES: KOŠICE	
STAVBA PODCHOD TRIEDA ARM. GEN. L. SVOBODU - ADLEROVA, KOŠICE - REKONŠTRUKCIA	ČÍSLO ZÁKAZKY: STUPEŇ: DÁTUM: FORMÁT: MERKA:	TP-2020/03/01 DSPRS 05/2020 12xA4 1:50
ČASŤ STAVBY: PODCHOD ADLEROVA	ČÍSLO PRÍLOHY: 02	SÚPRAVA
PRÍLOHA PREHLADNÝ VÝKRES NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA		