

MESTO KOŠICE		12
Došlo dňa:	28 -04- 2022	
Prílohy	2	Č. sp.: MK19/KOPL/04806
m/5/22/03339/Vyb.: p. Fabová		

Mesto Košice - Magistrát mesta Košice
referát dopravy
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Vaša značka/zo dňa

Naše číslo
TEKO/2022/006669

Vybavuje/tel. č.
Ing. Peter Dula
055 619 2381

Košice
22. 4. 2022

**Vec: Informácia o umiestnení sietí - Podchod Trieda arm. gen. L. Svobodu - Adlerova,
Košice - rekonštrukcia**

Dňa 19.04.2022 ste nás požiadali o poskytnutie informácie o umiestnení inžinierskych sietí vo vlastníctve alebo správe spoločnosti MH Teplárenský holding, a. s.

Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že vo Vami vyznačenom záujmom území sú **umiestnené inžinierske siete** v správe alebo vo vlastníctve našej spoločnosti.

Inžinierske siete sú špecifikované v situácii územia GIS, ktorá tvorí prílohu k tejto informácii.

V prípade výkopových prác pri strete záujmu s inžinierskymi sieťami našej spoločnosti, v záujmovom území žiadame:

- prísne rešpektovať inžinierske siete našej spoločnosti,
- pri zemných prácach dodržať Priestorovú normu STN 73 6005, zákon č. 657/2004 Z. z. - § 36 (ochranné pásmo), v ochrannom pásme žiadame realizovať ručný výkop,
- pred začatím výkopových prác požiadať našu spoločnosť o presné vytýčenie inžinierskych sietí - potrubná časť – jan.dinic@mhth.sk, henrich.gula@mhth.sk, oznamovací a elektrický kábel – jaroslav.bunda@mhth.sk,
- pri prácach v ochrannom pásme predmetných zariadení, a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde ku križovaniu alebo súbehu, pred zasýpaním žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti na kontrolu stavu izolácie, stavu nepoškodenosti predmetného zariadenia, dodržania STN 73 6005 (p. Dinič 0907 528 269, p. Guľa 0918 824 276, Ing. Bunda 0918 380 211), a v prípade odkrytia, je ho možné znova zasypať iba so súhlasom našej spoločnosti,
- **objednávku** na vytýčenie inžinierskych sietí **zaslať** našej spoločnosti na adresu info.ke@mhth.sk minimálne 3 dni pred požadovaným termínom s platným vyjadrením k predmetnej stavbe.

Táto informácia je platná šesť (6) mesiacov odo dňa jej písomného vyhotovenia.

Táto informácia neslúži pre potreby územného a stavebného konania.

UPOZORNENIE:

Pre účely stanovenia hodnoty globálneho ukazovateľa a zatriedenia budov do energetických tried Vám dávame na vedomie, že v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení a Vyhlášky MH SR č. 308/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie SCZT, má vypočítaný faktor primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom mesta Košice hodnotu $f_{p-CZT} = 0,351 [-]$.

V zmysle ustanovení § 12 ods. 10 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZTE“) platí, že **pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území držiteľa povolenia na rozvod tepla, ktorý zabezpečuje centralizované zásobovanie teplom, je tento držiteľ povolenia, teda i naša spoločnosť v stavebnom/územnom konaní účastníkom konania.**

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás upozorňujeme, že po podaní návrhu na začatie stavebného/územného konania bude naša spoločnosť v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 12 ods. 10 ZTE účastníkom konania.

V zmysle ustanovení § 21 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov: „**Ak sa na vymedzenom území plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla s projektovanou ročnou potrebou tepla vyššou ako 30 MWh a dodávateľ na tomto vymedzenom území dodáva teplo z účinného centralizovaného zásobovania teplom, musí sa projektovaná ročná potreba tepla prednostne pokryť od tohto dodávateľa, ak to umožňujú technické podmienky a inštalovaný výkon zariadení na výrobu tepla.**“.

S pozdravom

Príloha

1 x katastrálna mapa

1 x situácia GIS

MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, 831 04 Bratislava
mestská časť Nové Mesto
IČO: 36 211 541
IČ DPH: SK2020048580

Mgr. Jaroslav Hálás
obchodný manažér



