

## 3PEN AC 50Hz 400/230V TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000 4-41:

Ochranné opatrenie:

- samočinným odpojením napájania, čl. 411

## RE

plastový pilier s osadením do zeme, 2 diely káblového priestoru, do 400A, Ik"=36kA, IP 65/20


elektromerový rozvádzač pre polopriame (sekundárne) meranie

typy prvkov podľa popisu alebo ekvivalenty

MTP - meracie transformátory prúdu

ZS1b - skúšobná svorkovnica

FU - poistkový odpojovač s poistkami



±0,000 = ...../OBJEKT/



SADA

**stoa architekti**

STOA architekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV

TEL.: 00421-903 553 049, E-MAIL: stoa.architekti@gmail.com

GENERÁLNY PROJEKTANT:

STAVEBNÍK:

MESTO KOŠICE, MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE - ZÁPAD

MIESTO STAVBY:

RASTISLAVOVA 83, 040 01 KOŠICE

STAVBA:

**VEREJNÝ CINTORÍN - VSTUPNÁ ČASŤ**

STUPEŇ:

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ARCHITEKT:	ING.ARCH.A. MACEJKOVÁ, ING.ARCH.M. MACEJKO, ING.ARCH.A. MACEJKO	DÁTUM:	FEBRUÁR 2022
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JANA LUTERÁNOVÁ	MIERKA:	-
VYPRACOVAL:	ING. JANA LUTERÁNOVÁ	FORMÁT:	2A4
STAVEBNÝ OBJEKT / ČASŤ :	SO 05 ELEKTRO A SLP, DIEL VEREJNÉ OSVETLENIE A ROZVODY NN	SKRATKA ČASTI / Č.VÝKRESU:	
OBSAH:	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RE		
POZNÁMKA:			

**DSPRS 05**