RIEŠENIE VSAKOVACIEHO SYSTÉMU S FILTRAČNOU ŠACHTOV DN 1000 - šachtové dno s osadenou filtračnou prepážkou
Vkaskovací blok 60x60x60 v troch vrstvách , ODVETRANIE - DO ŠACHTY

Rez



Pôdorys

Kladačská schméma :
doplniť reálne rozmery vsaku, polohy filtračných šácht a nátokov



Technické údaje – VSAKOVACÍ BLOK :

Rozmery (Dĺžka x šírka x výška v mm)	600 x 600 x 600
Objem brutto (l)	216
Úžitkový objem (%)	> 95
Materiál	čistý PP
Hmotnosť 1 kusu (kg)	11,4
Hmotnosť 1 m3 (kg)	52,8
Pripojenia (DN)	110 , 160
Minimálne krytie (m)	
– pochôdzne	min. 0,5
– osobné motorové vozidlo	min. 0,7
– SLW 30 (trojnápravové zaťažovacie vozidlo, 300 kN)	min. 0,7
– SLW 60 (trojnápravové zaťažovacie vozidlo, 600 kN)	min. 0,7

PODMIENKY ULOŽENIA VSAKOVACÍCH BLOK :
1. BLOKY SA UKLADAJÚ NA UROVNANÚ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU
2. MATERIÁL POD BLOKMI NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
3. ZÁSYP BLOKOV JE MOŽNÝ VÝKOPKOM
4. MATERIÁL ZÁSYPU NESMIE POŠKODIŤ GEOTEXTÍLIU
5. MIERA ZHUTNENIA ZÁSYPU SA PRISPÔSOBUJE POŽIADAVKÁM ÚPRAVY POVRCHU (ZELEŇ, SPEVNENÁ PLOCHA)
6. PO ZÁSYPE 0,7 m NAD BLOKMI JE MOŽNÉ ZAŤAŽIŤ BLOKY ŤAŽKOU DOPRAVOU. (SLW60)
7. TAB. – MAXIMÁLNA HĹBKA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY A MAXIMÁLNE KRYTIE V ZÁVISLOSTI OD POČTU VRSTIEV A TYPU ZAŤAŽENIA

Maximálne krytie vyjadruje tabuľka

POČET VRSTIEV	ROZLOHA BLOKOV 60x60 cm (SLW30)		ROZLOHA BLOKOV 60x60 cm (SLW60)	
	MAX. KRYTIE	MAX.HĹBKA ZÁKLAD.ŠKÁRY	MAX. KRYTIE	MAX.HĹBKA ZÁKLAD.ŠKÁRY
1.	4,4m	5,0m	4,4m	5,0m
2.	3,8m	5,0m	3,8m	5,0m
3.	3,2m	5,0m	3,2m	5,0m
4.	2,6m	5,0m	2,6m	5,0m
5.	2,0m	5,0m	2,0m	5,0m

Tabuľka vyjadruje závislosť max. krytia a max. hĺbky základovej škáry od počtu vrstiev na seba uložených blokov

POZNÁMKA:
– NÁVRH VSAKOVACIEHO SYSTÉMU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, VYCHÁDZA Z HYDRGEOLIGICKÉHO POSUDKU

±0,000 =...../OBJEKT/

SADA

stoa architekti
STOA architekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV
TEL.: 00421-903 553 049, E-MAIL:stoa.architekti@gmail.com

GENERÁLNY PROJEKTANT:	
STAVEBNÍK:	MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
MIESTO STAVBY:	ul Rastislavova 83, 040 01 Košice, k. ú. Južné Mesto, obec Košice - Juh, okres Košice IV, KN - C 433 / 1,3, 442/9, 3376/37.38

STAVBA:	**VEREJNÝ CINTORÍN - VSTUPNÁ ČASŤ**
STUPEŇ:	**DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY**

ARCHITEKT:	ING.ARCH.A. MACEJKOVÁ, ING.ARCH.M. MACEJKO, ING.ARCH. A. MACEJKO,	**DÁTUM:**	1/2022
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ	**MIERKA:**	1 : - -
VYPRACOVAL:	ING.MARTIN DZIAK	**FORMÁT:**	4 x A4
SKRATKA A NÁZOV ČASTI:	SO 04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	**SKRATKA ČASTI / Č.VÝKRESU:**	
OBSAH:	DETAIL VSAKOVACÍ SYSTÉM		**SO04/2**
POZNÁMKA:			