

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:


3 PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

OCHRANNÉ OPATRENIA:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:  
Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania, čl. 4.1.1

LEGENDA:

- RIS - existujúca rozpojovacia a istiaci skriňa VSD na pozemku 433/3
- RIS-SR6 - novoprojektovaná rozpojovacia a istiaci skriňa VSD na pozemku 433/3
- ER - elektromerový rozvážač pre budovu cintorína, rieši iná stavba
- - - - - existujúci nn kábel VSD presmerovaný do RIS-SR6 - AYKY 240x3+120
- novoprojektovaný kábel VSD - AYKY-J 3x240+120
- rieši SO05, diel Verejně osvetlenie a rozvody nn



stoa architekti

STOA architekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV  
TEL.: 00421-903 553 049, E-MAIL: stoa.architekti@gmail.com  
MESTO KOŠICE, MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE - ZÁPAD

VEREJNÝ CINTORÍN - VSTUPNÁ ČASŤ

STUPEŇ:		DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
ARCHITEKT:	ING.ARCH.A. MACEJKOVÁ, ING.ARCH.M. MACEJKO, ING.ARCH.A. MACEJKO		DÁTUM: FEBRUÁR 2022
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. JANA LUTERÁNOVÁ		MIERKA: 1 : 250
VYPRACOVAL:	ING. JANA LUTERÁNOVÁ		FORMÁT: 3 x A4
SKRATKA A NÁZOV ČASTI:	SO 05 ELEKTRO A SLP, DIEL VEREJNÉ OSVETLENIE A ROZVODY NN NOVÁ RIS		SKRATKA ČASTI / Č.VÝKRESU:  <b>DSPRS 02</b>
OBSAH:	SITUÁCIA		
POZNÁMKA:			