

LEGENDA MIESTNOSTI:

- 1.01 CHODBA + SCHODISKO
- 1.02 WC
- 1.03 WC
- 1.04 KANCELÁRIA
- 1.05 KANCELÁRIA
- 1.06 KANCELÁRIA
- 1.07 KANCELÁRIA
- 1.08 KANCELÁRIA
- 1.09 KANCELÁRIA
- 1.10 KANCELÁRIA
- 1.11 KANCELÁRIA
- 1.12 KANCELÁRIA
- 1.13 KANCELÁRIA
- 1.14 KANCELÁRIA
- 1.15 KANCELÁRIA
- 1.16 KANCELÁRIA
- 1.17 KANCELÁRIA
- 1.18 KANCELÁRIA
- 1.19 KANCELÁRIA
- 1.20 KANCELÁRIA
- 1.21 KANCELÁRIA
- 1.22 KONCERTNÁ SÁLA

LEGENDA:

- silový rozvádzač
- drôtený káblový žiata 300x50
- zásuvkový rozvod
- svetelný rozvod
- drôtený kábel FTP cat.5e
- A - LED liniové stropné prídavné svietidlo - 32W, 4000K
- B - LED liniové stropné prídavné svietidlo - 24W, 4000K
- C - LED liniové stropné prídavné svietidlo - 2x36W, 6500K
- D - LED liniové stropné prídavné svietidlo - 2x36W, 6500K
- E - LED liniové stropné prídavné svietidlo - 18W, 6000K
- V - vypínač napätia 6.1
- V - vypínač napätia 6.2
- V - vypínač napätia 6.7
- ZWF - jednotková zásuvka dvojité pre Wifi router
- ZVNT - dvojité drôtené zásuvka - 2xRJ45 FTP cat.5e

ZNACENIE PRVKOV:

- AB - tri prvky
- AB - tri prvky
- X - číslo podstavce
- Y - číslo podstavce
- Z - poradie prvku v obvode

Rozvodné sieť: 3NPE AC 50Hz, 400V/230V, TN-C-S  
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:  
Ochranné opatrenie: samostatné odpojenie napájania čl. 411  
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):  
Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:  
- A.1 Základná izolácia živých častí  
- A.2 Zábrany alebo kryty  
- A.3 Ochrana pred nepriamym dotykom:  
- Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):  
- Samostatné odpojenie pri poruche čl. 411.3.1  
- Samostatné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2  
3. doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) - čl.415.1  
Doplnková ochrana:  
Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určených vonkajších vplyvoch

<div>privel spol. s r.o. Hlavná 68, Košice IČO: 480010000 DIČ: SK20230557</div>		PROJEKTOVÁ, REALIZAČNÁ A INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ V ELEKTROTECHNIKE			
Návrhár:	Ing. Peter Janko	Podľa labor:	12 x A4	Autor projektu: Ing. Peter Janko	
Výkonovateľ:	Ing. Ján Červinka	Datum:	11/2021		
Komodor:	Ing. Vladimír Španýľ	Stav:	DRS		
Investor:	BPWK, s. r. o. Juhne Nábřeží 13, 042 19 Košice	E.C.A.:	25/19/21		
Miesto stavby:	Hlavná 68, Košice	Pauza:			
Stavba:	Rekonštrukcia elektronistácie časti budovy, Hlavná 68, Košice				
Stav objektu:	Elektronistácia				
Obdobie:		Arch.č.: P1-2519.21-			
Mierka:		Č. výkresu:		1:50	201
Zmeny:		Zmeny:			
Dispozícia ELI - 1. poschodie					

