LEGENDA PO

N 1.01/N2–I	OZNAČENIE DVOJPODLAŽNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
R 30	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU
	HRANICE POŽIARNYCH ÚSEKOV
	POŽIARNY ÚSEK VYBAVENÝ NÚDZOVÝM OSVETLENÍM
	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU
	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE VÝCHODU
	RUČNY HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ
	ABC PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ
REI 30	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STIEN
R 30	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STLPOV A PRIEVLAKOV
	HADICOVÝ NAVIJAK D 25 mm/ 30 m
TOTAL STOP	OVLÁDACÍ PRVOK "TOTAL STOP"
	NÚDZOVÝM OSVETLENIE PROTIPOANIKOVÉ (poloha je iba orientačná)
	SMEROVÉ NUDZOVÉ SVIETIDLO, OZNAČENIE SMERU ÚNIKU A VÝCHODU
	TEPELNOIZOLAČNÝ KONTAKTNÝ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ ASPOŇ A2-s1,d0. TENTO TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM NAHRADÍ POVODNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ SYTÉM NA BÁZE EPS.

N 1.01/N2–I

R 30

REZ D-D - M 1 : 25

±0,00 = 449,00 m.n.m.

názov stavby	MŠ Slnečnice
stupeň dokumentácie	ZMENA ÚČELU STAVBY
charakter stavby	REKONŠTRUKCIA
stavebník	Mestská časť Bratislava Petržalka Kutlíková 17 851 02 Bratislava
miesto stavby	Fialová ulica Bratislava
názov výkresu	PÔDORYS 1NP
mierka	1:100
formát	2xA4
časť PD:	PROTIPOŽIARNA OCHRANA
dátum	04/2022
paré	
autori projektu	Ing.arch. Ľubomír Novák Ing.arch. Peter Sány
zodp.proj. časti	Ing. Robert Heffner
zodp. projektant časti	
stavebný objekt	
projekt	MS FPBA
profesia	PO
stupeň PD	RP
časť	
typ výkresu	
číslo výkresu	02
index	