LEGENDA PO

N 1.01/N2–I	OZNAČENIE DVOJPODLAŽNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
R 30	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU
	HRANICE POŽIARNYCH ÚSEKOV
	POŽIARNY ÚSEK VYBAVENÝ NÚDZOVÝM OSVETLENÍM
	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU
	ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE VÝCHODU
	RUČNY HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ
	ABC PRÁŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ
REI 30	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STIEN
R 30	POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STĹPOV A PRIEVLAKOV
	HADICOVÝ NAVIJAK D 25 mm/ 30 m
TOTAL STOP	OVLÁDACÍ PRVOK "TOTAL STOP"
	NÚDZOVÝM OSVETLENIE PROTIPOANIKOVÉ (poloha je iba orientačná)
	SMEROVÉ NUDZOVÉ SVIETIDLO, OZNAČENIE SMERU ÚNIKU A VÝCHODU
	TEPELNOIZOLAČNÝ KONTAKTNÝ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ ASPOŇ A2-s1,d0 TENTO TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM NAHRADÍ POVODNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ SYTÉM NA BÁZE EPS.

±0,00 = 449,00 m.n.m.

názov stavby	MŠ Slnečnice		
stupeň dokumentácie	ZMENA ÚČELU STAVBY	charakter stavby	REKONŠTRUKCIA
stavebník	Mestská časť Bratislava Petržalka Kutlíková 17 851 02 Bratislava	miesto stavby	Fialová ulica Bratislava

názov výkresu	PÔDORYS 2NP	mierka	1:100
časť PD:	PROTIPOŽIARNA OCHRANA	dátum	04/2022
formát	2xA4	paré	

autori projektu	Ing.arch. Ľubomír Novák Ing.arch. Peter Sány
zodp.proj. časti	Ing. Robert Heffner
zodp. projektant časti	

stavebný objekt	projekt	profesia	stupeň PD	časť	typ výkresu	číslo výkresu	index
	MS FPBA	PO	RP			03	