



LEGENDA ZARIADENÍ:

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
K	JESTVUJÚCI KONDENZAČNY KOTOL VISSMANN VITODENS 100-W, TYP B1HF 1,9-32kW, 7-segment. displej	1
	MONTÁŽNE POMOCKA NA OMIETKU (ZK04307)	
KO	JESTVUJÚCI SÚOSÍ DYMOVOD VISSMANN D160/100	1
TN1	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU VISSMANN N 35-BIELA+ BEZP. ARMATÚRA	1
3	ODKALOVAČ VITOTRAP S ISOLÁCIU 1 1/4" (ZK04657)	1
T	DIALKOVÉ OVLÁDANIE VITOTROL 200-E (Z017415)	1
AN	MODULÁRNY HYDRAULICKÝ VYROVNAVAC TLAKOV VISSMANN DN25, DO 3,5 m3/h (7741533)	1
	PÚZDRO PRE PONORNÝ SNÍMAČ (9556119)	1
6	PONORNÝ SNIMAC TEPLoty HVDT (ZK04032)	1
RO	MODULÁRNY ROZDELOVAČ PRE 2 OKRUHY DN32 (7741065)	1
	UPEVNENIE NA STENU PRE ROZDELOVAČ DN32 (7011090)	1
RSR	RÝCHLOMONTÁŽNA SADA BEZ ZMIEŠAVAČA M31 DN25 ALPHA2-60 (7741073)	1
RSP	RÝCHLOMONTÁŽNA SADA SO ZMIEŠAVAČOM M32 DN32 ALPHA2-60 (7741079)	1
10	SERVOPOHON SR10 (7199567)	1
11	ROZŠIROVACIA SADA PRE JEDEN VYKUR.OKRUH SO ZMIEŠAVAČOM EM-M1 (Z017410)	1
12	ROZŠIROVACIA SADA PRE JEDEN VYKUR.OKRUH BEZ ZMIEŠAVAČA EM-P1 (Z017411)	1
Z	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ PITNEJ VODY VITOCeLL 100-W, TYP CVAA 200L-vitoppearlwhite(Z018468)	1
T1	SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty (ZK04306)	1
T2	SNÍMAČ HVDT (ZK04032)	1
T3	SNÍMAČ VÝSTUPNEJ TEPLoty (v dodávke poz. 11)	1
T4	SNÍMAČ ZÁSOBNÍKA TÚV (ZK04671)	1
TN2	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRE SV REFIX DD 18L	1

názov stavby			±0,00 = 133.150 m.n.m.		
			MŠ Slnčnice		
stupeň dokumentácie			ZMENA ÚČELU STAVBY REKONŠTRUKCIA		
stavebník			miesto stavby		
Mestská časť Bratislava-Petržalka			Fialová 12		
Kutlíkova 17			851 07 Bratislava		
851 02 Bratislava					

názov výkresu		SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE		mierka	-	formát	2xA4
časť PD:		VYKUROVANIE		dátum	04/2022	paré	
zodp.proj. časti		Ing.Zoltán Farkaš		zodp. projektant časti		zodp. projektant časti	
stavebný objekt		projekt	MS FPBA	profesia	UK	stupeň PD	RP
		časť		typ výkresu		číslo výkresu	04
		index					