



Alfa 04, a. s.  
Jašíkova 6  
821 03 Bratislava

Váš list / zo dňa  
37/20/1901-00 / 10.01.2020

Naše číslo  
CS SVP OZ BB 47/2020/6-39211

Vybavuje / linka  
Ing. Kubáni / +421 48 43 97 262

Banská Bystrica  
06.02.2020

**Vec Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01  
– vyjadrenie**

Na SVP, š. p., OZ B. Bystrica bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413, ev. č. 66019-01“ pre účely stavebného konania. Na posúdenie bola predložená projektová dokumentácia predmetnej stavby v stupni „dokumentácia pre stavebné povolenie/ realizáciu stavby“, ktorú v novembri 2019 vypracoval Ing. Igor Masaryk. Investorom/ stavebníkom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúceho mostného objektu vybudovaného v roku 1964 v extraviláne obce Vlkanová (okres B. Bystrica), pri ktorej sa nemá zmeniť jeho zakladanie, opory, ani tvar nosnej konštrukcie. Novo navrhovaná je iba vrchná rímsa, zábradlie, odvodňovače, vozovka na moste a priláhlej cestnej komunikácii v smere na obec Badín. Jedná sa o trojpoľový cestný most ponad vodný tok Hron, ktorého nosnú konštrukciu tvorí tzv. trámová doska vyskladaná z dodatočne predpätých železobetónových nosníkov typu Vloššák v počte 3 x 9 ks. Dĺžka nosníkov je 16,4 m. Okolo základov medziľahlých podpier má byť vytvorená kamenná zahádzka proti vymieľaniu.

Stavebné práce majú byť vykonávané na moste, z lávok zavesených na moste, v koryte toku Hron, a to najprv v okolí jedného piliera v dočasne ohrádzkovanom priestore, následne v okolí druhého piliera. Dočasné ohrádzky sa majú vytvoriť pomocou bariéry osadenej v okolí piliera vo vzdialenosti cca 4,4 m. Bariéra má v priečnom reze pozostávať z dvoch železobetónových prefabrikátov tvaru „L“, výšky 1,6 m, otočených rubmi k sebe vo svetlej vzdialenosti cca 1 m. Vzniknutá medzera sa má vyplniť ílovitým materiálom. Vonkajšie základy „L“ prefabrikátov majú byť priťažené kamenným záhozom. Z priestoru medzi pilierom a betónovou bariérou má byť odčerpaná voda tak, aby bolo možné odkryť a sanovať vymyté časti piliera. Po sanácii vymletých častí má byť pilier trvalo ochránený kamennou nahádzkou do výšky hladiny vody pri  $Q_5$ . Hmotnosť kameňov do výšky 0,4 m nahádzky (od dna výkopu) má byť minimálne 20 kg a ďalej do výšky 1,4 m nahádzky (od dna výkopu) nemá byť hmotnosť kameňov nižšia ako 100 kg. Pre prístup mechanizmov do ohrádzkovaného priestoru sa má na vtokovej strane mosta zrealizovať nájazdová rampa. Obdobná bariéra a postup prác sa má následne zrealizovať aj v okolí druhého piliera.

V rámci mosta, t. j. na dĺžke cca 11 m sa majú opevniť svahy koryta toku Hron kamennou dlažbou hrúbky minimálne 0,4 m (hrúbka kameňa 0,2 m) do betónového lôžka, stabilizovanou železobetónovou pätkou s rozmermi 500 x 800 mm (šírka x výška). Na vtokovej strane obidvoch opôr sú navrhnuté terénne železobetónové schodiská.

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie k nej SVP, š. p., OZ B. Bystrica zaujíma nasledovné stanovisko:

Predmetný most prevádza cestnú komunikáciu III/2413 ponad vodný tok Hron v riečnom km 167,46. Vodný tok Hron je vodohospodársky významným vodným tokom v správe SVP, š. p., B. Štiavnica a v stavbou dotknutom úseku sa jedná o upravený vodný tok s prirodzeným korytom, pričom sa nachádza na parcelách „C“ č. 1001/2 (list vlastníctva č. 2098), „E“ č. 3256/2 (list vlastníctva č. 2564), k. ú. Badín a „E“ č. 1447 (list vlastníctva č. 681), k. ú. Vlkanová, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SVP, š. p.

SVP, š. p., OZ B. Bystrica s realizáciou predmetnej stavby súhlasí, pričom v podmienkach príslušného povolenia žiadame zohľadniť nasledovné pripomienky:

- Ako správca pozemku – parcel „C“ č. 1001/2, „E“ č. 3256/2, k. ú. Badín a „E“ č. 1447, k. ú. Vlkanová, vo vlastníctve Slovenskej republiky týmto súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie predmetnej stavby, avšak ako jeho správca si vyhradzuje právo vstupu na tento pozemok aj počas vykonávania stavebných prác. Toto vyjadrenie súčasne predstavuje doklad na preukázanie užívacieho práva stavebníka k dotýčnemu pozemku v súlade s ustanoveniami § 139 ods. 1 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- Po ukončení rekonštrukcie mosta žiadame predmetný pozemok, koryto vodného toku Hron a jeho pobrežné pozemky bezodkladne uviesť do pôvodného stavu na náklady stavebníka vrátane odstránenia zjazdov do koryta toku. Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary. Pokiaľ tak stavebník v požadovanom termíne nevykoná, správca pozemku, vodného toku má právo si voči stavebníkovi uplatniť náhradu vzniknutej škody.
- Navrhované opevnenie svahov koryta toku žiadame plynule naviazať na súčasné koryto toku.
- Navrhované opevnenie svahov koryta toku priamo súvisí s plánovanou rekonštrukciou mosta a po jeho realizácii ostane vo vlastníctve stavebníka.
- Už v tomto štádiu inžinierskych príprav upozorňujeme, že pre účel realizácie stavby bude potrebné zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. PPZP musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na predmetnej stavbe na adresu SVP, š. p., OZ B. Bystrica k jeho odsúhlaseniu. So stavebnými prácami bude možné začať až po odsúhlasení PPZP zhotoviteľa stavby zo strany správcu vodného toku a jeho schválení zo strany príslušného orgánu štátnej vodnej správy, ktorým je Okresný úrad B. Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Upozorňujeme, že v rámci platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva súhlas na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len Vodný zákon) vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy.
- Upozorňujeme, že vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3 Vodného zákona povinní na vlastné náklady:
  - a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
  - b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
  - c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
- Stavebné práce v koryte toku žiadame realizovať počas bežných, prípadne nízkych vodných stavov vo vodnom toku, pričom je vhodné riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodných tokoch, pričom je vhodné riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodných tokoch (internetová stránka [www.shmu.sk](http://www.shmu.sk)).
- Nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu v koryte toku a na jeho pobrežných pozemkoch, ktoré by mohli byť pri zvýšených prietokoch splavené do toku.
- Počas výstavby a prevádzky stavby žiadame dodržiavať všetky zásady na zabránenie znečisteniu povrchových a podzemných vôd, napríklad aj použitím stavebných mechanizmov v bezchybnom technickom stave, použitím vhodných materiálov, technológií a zariadení.
- Pri plánovaných výruboch postupovať v zmysle § 47 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 23 Vodného zákona, dodržiavať Zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- O súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať v zmysle § 47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvostupňový štátny orgán ochrany prírody a krajiny, ktorým je príslušná obec.

- Na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
- Výrub porastov v nevyhnutnom rozsahu žiadame realizovať v mimovegetačnom období (október až marec). Po ukončení výrubu žiadame predmetné miesto a pobrežné pozemky dočistiť od zvyškov drevnej hmoty.
- Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
- Začatie a ukončenie stavebných prác zasahujúcich do koryta toku a pobrežných pozemkov žiadame oznámiť na SVP, š. p., OZ B. Bystrica, Správu povodia horného Hrona Zvolen na mobilnom čísle 0901 716 527 (p. Materný).

S pozdravom

VOĎOHOSPODÁRSKY PODNIK  
technicko-  
prevádzkový podnik  
Správa povodia Banská Bystrica  
Panižanska cesta 69  
470 01 BANSKÁ BYSTRICA  
-2-

6.7.  
Ing. Ladislav Varga  
technicko-prevádzkový námestník

Prílohy:

koordinačný výkres

DSP/DRS v elektronickej forme na CD nosiči

Na vedomie:

Správa povodia horného Hrona Zvolen

39211 oddelenie vodohospodárskej prevádzky – tu

39220 odbor vodohospodárskeho rozvoja a plánovania – tu

39330 odbor správy majetku – tu