



- ✂ 400V volný koniec
- ✂ 400V zásuvka
- Y 230V volný koniec
- Y 230V zásuvka
- Y 230V dvojzásuvka

POZNÁMKA
 " všetky kóty sú brané od čistej podlahy, omlenutých stien a obkladov
 " el. vývody ukončené voľným koncom je nutné vybiť! chrániť (húsiť krmom) v dĺžke káblu
 " el. vývody 3f+0 neukončené zásvukou musia byť samostatne výpínateľné tak, aby obsluha mala možnosť el. vývod kedykoľvek vypnúť
 " el. vývody z podlahy je nutné vybiť! krycou hadicou v dĺžke káblu + ACBUR
 " všetky zásvuky musia byť chránené proti vlhkosti a striekajúcej vode podľa STN
 " pri pracovných stóloch je potrebné vyvísiť zem. kábel 2/2 mm v 4mm / 1 zariadeniam podľa STN /ochrana pospôsobovaní/
DOPORUČUJEME: STOP tlačítko pre zariadenia na prístupných miestach, tým pádom výpínače môžu byť umiestnené v rozvádzači.

PARÉ

Profesia/časť PD	E.1.9 GASTROTECHNOLÓGIA	Stupeň	SP
Stavebný objekt	SO 01 - Základná škola	Dátum	03/2020
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Peter Veleba, Atriv s. r. o., Kováčsova 59, 851 10 Bratislava	Formát	420x297
Vypracoval	Ing.arch. Peter Veleba	Mierka	1 : 100
Názov výkresu	POŽIADAVKY ELEKTRO GASTRO PREVÁDZKY A02 SP SO.01 E.1.9 00X		
 Pantograph s.r.o., Kozmonautov 4, 977 01 Brezno, Office: Bottova 2, 811 09 Bratislava www.pantograph.sk		tel.č.: +421910977837	