

Vysvetlenie výzvy č. 1

Názov zákazky: **Revitalizácia areálu v Parku mládeže, Košice**

Na základe otázok predložených v tomto verejnom obstarávaní predkladáme nasledovné stanovisko:

Otázka č.1:

Výkres č. 8, Legenda dažďovej záhrady – rastliny: astilba čínska 10 ks, vrbica 20 ks, rudbelka žiarivá 10 ks, agastachabanízová 10 ks, astra novoanglická 10 ks, sitina rozložitá 10 ks, proso prútnaté 10 ks, konopáč 10 ks nie sú súčasťou výkazu výmer.

Je potrebné tieto položky naceniť vo výkaze výmer ako naviac práce, alebo budú realizované po ukončení prác Záhradníckym podnikom mesta Košíc?

Odpoveď:

Uchádzač tieto položky nacení. Do výkazu výmer boli doplnené položky č. 55 a 56 (za položkou č.17).

Otázka č.2:

Žiadam o upresnenie hrúbky asfaltobetónu ACI16. Výkres č. 7 Priečne rezy - hrúbka asfaltobetónu podľa PD je 100 mm, Výkaz výmer - hrúbka asfaltobetónu podľa výkazu výmer je 50 mm. Nakoľko rozdiel hrúbky asfaltobetónu ACI 16 je 50 mm, jedná sa o cenový rozdiel cca 19.000,- až 20.000,- € bez DPH.

Odpoveď:

Hrúbka asfaltobetónu podľa PD je 100 mm v celej svojej šírke konštantná v sklone 2,0 % v Vo výkaze výmer v položke č. 40 bolo navýšené množstvo tak, aby výsledná hrúbka bola v súlade s PD.

Otázka č.3:

V PD číslo výkresu: 07 PM rezy NS je hrúbka podkladnej vrstvy AC16 L 100mm a vo VV je hrúbka 50mm. V PD číslo výkresu : 07 PM rezy NS je stanovená hrúbka drenážneho betónu 50mm. Túto vrstvu nie je možné zrealizovať v hrúbke 50 mm nakoľko podklad je v spáde. Žiadame o vysvetlenie nesúlador v projektovej dokumentácii, nakoľko tieto nesúlady majú zásadný vplyv na cenotvorbu.

Odpoveď:

Hrúbka drenážneho betónu je v strede plochy 50 mm, na jej okraji 180 mm. Horná plocha je vodorovná, dolná plocha kopíruje sklon asfaltobetónovej vrstvy. Vo výkaze výmer bol upravený popis položky č. 41 tak, aby zohľadňovala rôznu hrúbku vrstvy.

V súvislosti so vzniknutými zmenami verejný obstarávateľ predkladá opravený výkaz výmer a zároveň upravuje predpokladanú hodnotu zákazky v systéme JOSEPHINE a vo výzve na predkladanie ponúk.

V Košiciach, dňa 08.06.2022