



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Záujemcovia o zákazku

„Lesná cesta Potočky,
rekonštrukcia“

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	V	Dňa
		Ing. Gallo	Banská Bystrica	27.07.2022

Vec: Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní posielala vysvetlenie a doplnenie na zákazku „**Lesná cesta Potočky, rekonštrukcia**“ zverejnenej vo Vestníku č. 157/2022 pod označením č. 32182-WYP dňa 13.07.2022 na otázky:

Záujemca č. 1:

Otázka č. 1

Môže VO vysvetliť/upresniť nesúlad položky č. 41 v rámci Zadania s výkazom výmer „Betón asfaltový po zhutnení II. tr. lôžkový (ABL) hr.60 mm“. V dostupnej projektovej dokumentácii (Technická správa, str. 5 ako aj vo výkrese č. 8 – Charakteristický priečny rez) je uvedená hrúbka ložnej vrstvy 50mm. Žiadame VO o upresnenie hrúbky ložnej vrstvy v rámci konštrukcie rekonštrukcie vozovky lesnej cesty.

Odpoveď č. 1

Pri konzultáciách s odberateľom projektovej dokumentácie došlo k variantným názorom, čoho výsledkom je aj uvedený nesúlad. Platí Zadanie s výkazom výmer „Betón asfaltový po zhutnení II.tr. lôžkový (ABL) hr. 60 mm“.



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Otázka č. 2

V rámci Zadania s výkazom výmer VO uvažuje s odvozom prebytočnej vykopanej zeminy do 3 000 m. Bude táto prebytočná zemina použitá v rámci predmetnej stavby podľa požiadaviek VO? Ak nie, doplní VO Zadanie s výkazom výmer o položku, ktorá zahŕňa Poplatok za skladovanie – zeminy?

Odpoveď č. 2

Prebytočná zemina bude použitá v rámci predmetnej stavby.

Ing. Maroš Gallo

osoba zodpovedná za obstarávanie

v obstarávateľskej organizácii